

**TAOTLUSE ESITAJA**

|                        |                                       |                           |                         |
|------------------------|---------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Nimi / ärinimi         |                                       |                           | Isiku- või registrikood |
| SA Aarike Hooldekeskus |                                       |                           | 90007709                |
| Kontaktaadress         | Tänav / maja / korter                 |                           | Sihtnumber              |
|                        | Tartumaa, Virulase küla, Kambja vald, |                           | 62030                   |
| Kontaktisik            | Telefon                               | e-post                    |                         |
|                        | 5600 4182                             | aarike@aarikehk.ee        |                         |
| Kontaktisik            | Nimi                                  |                           |                         |
|                        | Marika Tirmaste                       |                           |                         |
| Kontaktisik            | Telefon                               | e-post                    |                         |
|                        | 5341 6139                             | tirmaste.marika@gmail.com |                         |

**VÕRGUÜHENDUSE ASUKOHT**

|  |                          |  |                                    |
|--|--------------------------|--|------------------------------------|
| Võrguühenduse kasutamise asukoht / aadress<br>Aarike Virulase küla Kambja vald Tartu maakond |                          |  |                                    |
| Tarbimiskoht<br>Korterelamu  |                          | Katastriüksuse number<br>28203:004:0062  |                                    |
| Minimaalne 1-faasiline lühisvool<br>447  |                          | Maksimaalne 3-faasiline lühisvool<br>972 |                                    |
| Piirkonna alajaam<br>REOLA 35/10   | Toitefiider<br>PARVE:REO | Jaotusalajaam<br>Aarike:(Kuuste)         | Jaotusfiider<br>F4:Aarike:(Kuuste) |

**TOOTEVALIK**

|   |
|---|
| Tarbija muutmine mikrotootjaks (kuni 15 kW) |
|---|

**OLEMASOLEVA VÕRGUÜHENDUSE JA MÕÕTESÜSTEEMI ANDMED**

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Faaside arv<br>3 | Amprite arv<br>50 A |
|------------------|---------------------|

**SOOVITUD VÕRGUÜHENDUSE JA MÕÕTESÜSTEEMI ANDMED**

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Faaside arv<br>3 | Amprite arv<br>50 A |
|------------------|---------------------|

**ELEKTRILEVI TEGEVUSED**

Käesolevad tehnilised tingimused on väljastatud 15 kW elektri jaama (võrku 0 kW + laadimis seade) ühendamiseks Elektrilevi OÜ jaotusvõrguga.

Tehnilised lähteandmed elektri jaama liitumispunkti kohta:

Liitumispunkti kaitsme nimivool 3x50 A,

liitumispunkti nimipinge 0,4 kV,

elektrisüsteemi summaarne takistus liitumispunktis pärast liitumispunkti valmimist 0,477 + j 0,106 oomi, minimaalne ühefaasiline lühisvool liitumispunktis enne elektri jaama ühendamist ca 0,477 kA, perspektiivne kolme faasiline maksimaalne lühisvool liitumispunktis liituja seadmete lühisvoolutaluvuse valikuks on ca 0,972 kA.

Võrguettevõtjal on õigus nõuete rikkumisel ja liitumisvõimsuse ületamisel eraldada elektri jaam süsteemist, katkestades elektri paigaldise ja jaotusvõrgu vahelise ühenduse liitumispunktis.

**KLIENDI TEGEVUSED**

Elektritootja liitumiseks tuleb sõlmida Elektrilevi OÜ-ga liitumisleping. Liitumistasu sisaldab kõigi vajalike tööde maksumust. Pärast liitumislepingu sõlmimist ja liitumistasu esimese osamakse tasumist teostab Elektrilevi OÜ vajaminevad tööd.

Kui käesolevate tehniliste tingimuste number ühtib sõlmitud liitumislepingu numbriga, siis on tehnilised tingimused jõus liitumislepingu lõppemiseni.

Elektri paigaldise, sh elektri jaama projekteerimisel, ehitamisel ning kasutusele võtmisel tuleb lähtuda seadme ohutuse seaduses, ehitusseadustikus ja elektrisüsteemi toimimise võrgueeskirjas toodud nõuetest ning Elektrilevi kodulehel avaldatud tüüpsetest tehnilistest tingimustest vastavat tüüpi tootmismoodulile.

Tootmismoodulite tüüpsete tehniliste tingimused sõltuvalt võimsusest on kättesaadavad Elektrilevi kodulehel [www.elektrilevi.ee](http://www.elektrilevi.ee) jaotises „Teenused“ – „Tehnilised tingimused“. <https://www.elektrilevi.ee/et/tehnilised-tingimused>

**TEHNILISTE TINGIMUSTE KOOSTAJA**

Nimi: Henri Kirikal

Elektrilevi OÜ volitatud esindaja

+37253325478 | [Henri.Kirikal@elektrilevi.ee](mailto:Henri.Kirikal@elektrilevi.ee)

**Koostatud:** 19.12.2024

**Kehtib kuni:** 19.12.2025