

Mardiku
22901:007:0009

Kaabel kinnisel meetodil (L=12m)
toru 1250N Ø110, sügavusega 1,5m


projekteeritav liitumiskilp
LK238855
ukse avamise suund - tee poole
3x20A, PLC

Kassi
22901:007:0029

lahti kaevata

Haraka
22901:007:0236

Tingmärgid

-  projekteeritav 0,4 kV kaabel kinnisel meetodil
-  projekteeritav liitumiskilp
-  projekteeritav maanduskontuur
-  olemasolev 0,4 kV õhuliin
-  puurkaeviku kontuur
-  taastamise osa (haljasala)

13182 Jaama-Kuningaküla tee
22901:007:0153

projekteeritav
kaabel MPL444494 AXPK 4G50,
L=17m/19m(kaabel/trass)

Projekt:	Suvila elektrivõrguga liitumine Kassi kinnistu, Kuningaküla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond			Tellija:	ELEKTRILEVI OÜ		
Joonis:	Asendiplaan			Töö nr.:	LC4556		
 <small>AS Connecto Eesti Registrikood: 10722319 Tuisu tn 19, 11314 Tallinn tel. 606 3100 info@connecto.ee www.connecto.ee</small>	Projekteeris	Irina Massejeva	11.01.2026	Joonise nr.:	EL-4-01		
	Kontrollis	Priit Mürsepp		Mõõtkava:	1:250	Leht	Lehti
				Stadium:	Tööprojekt	1	1