



PÄÄSTEAMET

Margus Källe
Lääneranna Vallavalitsus
vallavalitsus@laaneranna.ee

Teie 18.08.2023 nr 2023/8-1/1000-1

Meie 22.08.2023 nr 7.2-3.4/4584-3

**Mereäärse küla Kopli maaüksuse
detailplaneeringu kooskõlastamisest
keeldumine.**

Austatud Margus Källe

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 alusel keeldub Päästeameti Lääne päästekeskus kooskõlastuse andmisest Raadius Arhitektid OÜ poolt koostatud töö nr 220 Pärnu maakond, Lääneranna vald, Mereäärse küla, Kopli maa-ala detailplaneeringu tuleohutusosale.

1. Siseministri määrus nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele“ on kehtetu redaktsioon.
2. Määramata ehitiste vahelised kujud.
3. Planeeringust ei selgu asjaolu, miks asub välise kustutusvee tagamise koht kaugemal, kui Siseministri 18.02.2021 määruses nr 10 „Veevõtukohta rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“ sätestatud 400 meetrit.
4. Kaugust veevõtukohani mõõdetakse mööda sõidetavaid teid.
5. Välise kustutusvee lahendus tuleb planeerida vastavuses Siseministri 18.02.2021 määruses nr 10 „Veevõtukohta rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“ sätestatule.
6. Määramata juurdepääsutee parameetrid, et oleks võimalik liikuda päästetehnikaga.
Alus: PlanS § 126 lg 1 p 9 ja p4

Päästeameti Lääne päästkeskuse kooskõlastamisest keeldumine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingu vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) - antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Lääneranna Vallavalitsuse otsust.

Lugupidamisega
(allkirjastatud digitaalselt)
Margo Kubjas
Ohutusjärelvalve büroo
nõunik
Lääne päästkeskus

Margo Kubjas
+372 4549762
margo.kubjas@rescue.ee