



PÄÄSTEAMET

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus
vald@pparnumaa.ee

30.09.2025 nr 7.2-11.1/6013

Märgukiri

Päästeamet teostas ajavahemikul 11.08.2025 kuni 12.09.2025 kontrollreidi ohtlike ettevõtete üle, mis käitlevad tuleohtlikke veeldatud gaase, st reidi raames kontrolliti vedelgaasipaigaldisi. Vedelgaas OÜ Lüüste viljakuivati vedelgaasipaigaldise (Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Lüüste küla, Tammekäära) kontroll toimus 18.08.2025.

E-ehituse platvormilt ei ole leitav ega ettevõttel ei ole esitada tõendust selle kohta, et vedelgaasipaigaldisel oleks ehitus- ja kasutusluba.

Ehitusseadustiku § 130 lg 2 kohaselt teostab kohaliku omavalitsuse üksus riiklikku järelevalvet, täites selleks muuhulgas ehitusseadustikus sätestatud ülesandeid.

Juhime tähelepanu, et vastavalt tuleohutuse seaduse § 5 lg 1 võib kohaliku omavalitsuse üksus ehitusseadustikus sätestatud ehitus- või kasutusloa anda, kui Päästeamet on kooskõlastanud ehitusprojekti või kasutusloa andmise ehitise kohta, mille kohta on õigusaktiga kehtestatud tuleohutusnõuded. Lisaks sätestab kemikaaliseadus § 32 lg, et Päästeametile tuleb esitada ehitusprojekt, kui tegemist on uue ohtliku või suurõnnetuse ohuga ettevõttega, olemasoleva käitise laiendamisega või käitise ohualasse ehitise kavandamisega.

Palume kontrollida olukorda seoses ehitus- ja kasutusloa olemasoluga, vajadusel alustada järelevalvemenetlus ning teavitada Päästeametit edasistest toimingutest.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Piret Laanesoo

ohutusjärelevalve büroo peainspektor

Põhja päästekeskus

Teadmiseks: Vedelgaas OÜ – info@vedelgaas.ee

+372 51 55 327

Piret.Laanesoo@paasteamet.ee