



PÄÄSTEAMET

Rapla Vallavalitsus
rapla@rapla.ee

Teie 26.05.2026 nr 6-2/93-7

Meie 25.06.2026 nr 7.2-3.4/3615-2

**Tallinna mnt 41, Rapla linn
detailplaneeringu kooskõlastamine**

Päästeamet kooskõlastab PlanS 133 lg 1 alusel Arhitektuuribüroo RAF OÜ poolt koostatud töö nr DP-03-25 Rapla maakond, Rapla linn, Tallinna mnt 41 kinnistu detailplaneeringu tuleohutusosa.

Tulekustutusvee vajadus on vähemalt 10 l/s 3 h jooksul.

Päästeameti kooskõlastamine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingu vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) - antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Rapla Vallavalitsuse otsust.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Tiiu Varik- Sau
Ohutusjärelevalve büroo
peainspektor
Lääne päästekeskus

Tiiu Varik-Sau
+372 4892005
tiiu.varik-sau@paasteamet.ee