



PÄÄSTEAMET

Firest-Consult OÜ
firestconsult@gmail.com

Teie: 24.03.2026 nr

Meie: 08.04.2026 nr 7.2-2.4/2085-2

Põlevmaterjalide ladustamise plaani esitatuks lugemine

Päästeameti Lääne päästkeskus, läbi vaadanud Firest-Consult OÜ poolt koostatud ja 24.03.2026 esitatud Paikre OÜ Põlendmaa prügila ladustamise plaani (Pärnu maakond, Pärnu linn, Põlendmaa küla, Põlendmaa prügila) ning tuginedes Siseministri 02.09.2010 määrusele nr 44 „Põlevmaterjalide ja ohtlike ainete ladustamise tuleohutusnõuded” § 8 lg 1 p 2, loeb plaani esitatuks.

Kinnistu valdajal tagada põlevmaterjali ladustamine vastavalt plaanile ja selle väljapanek kinnistu sissesõidule. Plaanile lisada juurde ladustaja kontaktandmed.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Aveli Eeskivi
ohutusjärelvalve büroo peainspektor
Lääne päästkeskus

5886 1806
aveli.eeskivi@paasteamet.ee