



Valgehirve ja Rannamäni kinnistu liitumiskilp
LK214167 (2-arvestiga).
Kilp tähistada märketulbaga.
LK põhja paigaldada reservitorud 2x(450N, D50, L=2 / 4m) tarbija kaablite tarbeks.
12138 Märjakaasiku-Kiduspe-Kõpu tee kaitsevööndis
4,37 km-l

39201.001.0251
Lepakopli

39201.001.0054
Valgehirve

39201.001.0053
Kadakaalja

39201.001.0056
Mannivalja

Olemasolev kilp LK184436
(hargnemisklemmidega)

39201.001.0320
Kadaku

Kaabel MPL394551 (AXPK 4G120, L=175 / 181m), LK184436 - LK214167.
Kaabel kogu pikkuses kaitsetorus:
- maantee maal ja kraavi servas 750N D75, L=175m, min 1,0m sügavusel.
12138 Märjakaasiku-Kiduspe-Kõpu tee kinnistul 4,22 - 4,37 km-l
12138 Märjakaasiku-Kiduspe-Kõpu tee kaitsevööndis 4,19 - 4,22 km-l.

TINGMÄRGID	
	Projekteeritud 0,4 kV maakaabel
	Projekteeritud kaitsetoru 750N
	Projekteeritud 0,4 kV liitumiskilp
	Projekteeritud kaitsetoru tarbija kaabli paigaldamiseks
	Olemasolev 0,4 kV maakaabel
	Olemasolev sidetrass
	Kinnistu piir

Märkus: - Geoalusena kasutatud OÜ Kirjanurk tööd nr 8710G (20.09.2022) - Maandusi vaadata joonistelt 002 - Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjälgjed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitõidetav pinnas tihendada.			
Tellij:		Address: Energia 4, Pärnu 80042	Kuupäev: 09.2022
Too nimetus:	Valgehirve ja Rannamäni mü liitumine elektrivõrguga Tiharu küla Hilumaa vald, Hili maakond. Tööprojekt	Reg nr: 11445550 Telefon: 56567684 e-mail: Karmo.Lillepold@gmail.com	Töö nr: LR6930, LR7414
Joonise nimetus:	Asendiplaan	Projekteerija: Karmo Lillepold	Joon nr: 001 Mõõtkava: 1:500 (A3)