



TERVISEAMET

Silja Kasekamp
Tartu Karlova Lasteaed
silja.kasekamp@tartu.ee
Kesk tn 6
50108 Tartu linn

Meie 23.12.2025 nr 12.5-1/25/583-8

Teade riikliku järelevamenetluse lõpetamise kohta

Lugupeetud Silja Kasekamp

Terviseamet (edaspidi amet) alustas Tartu Karlova Lasteaed suhtes riikliku järelevamenetluse. Korraline riiklik järelevamenetlus viidi läbi eesmärgiga kontrollida õppeasutuse vastavust kehtivatele õpi- ja kasvukeskkonna nõuetele. Riikliku järelevamenetluse raames kontrolliti Tartu Karlova Lasteaed 3 tegevuskohta: Karoliine maja, Tähe maja ja Sassi maja.

Menetlustoimingu raames tuvastati, et kõigis kolmes tegevuskohas puuduvad laste turvalisuse ja ohutuse hindamise riskianalüüs ning valgustiheduse mõõtmistulemused.

Tartu Karlova Lasteaed esitas 18.12.2025 kõigi 3 tegevuskoha kohta riskianalüüsid ja valgustiheduse mõõtmistulemused.

Esitatud mõõtmistulemuste protokollide kohaselt ei ole valgustihedus piisav järgnevates ruumides:

- Karoliine maja: 101 magamisruum, 105 riietusruum, 107 wc, 111 wc, 118 trepp, 119 koridor, 120 eesruum, 123 dušš, 124 koridor, 128 saal, 131 rühmaruum, 203 wc, 205 pesemisruum/wc, 213 mänguruum ja 214 pesemisruum/wc.
- Sassi maja kahes tualettruumis nr 108 ja nr 205.

Juhime tähelepanu, et õppeasutuse ruumides peab olema küllaldane tehisvalgustus ja tehisvalgusallikate paigaldamisel tuleb juhinduda standardi EVS-EN 12464-1 „Valgus ja valgustus. Töökohavalgustus. Osa 1: Sisetöökohad” nõuetest.

Amet lõpetab Tartu Karlova Lasteaed suhtes riiklikku järelevamenetluse.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Janne Heinsaar
vaneminspektor (keskkonnatervis)

Janne Heinsaar
53410225 janne.heinsaar@terviscamet.ee