



TINGMÄRGID, PROJEKTEERITUD

	Ülekäiguraja valgusti, 6m metallmast, jaland, ("M"=maandus)
	Ülekäiguraja valgusti 6m kõrgusel 0.5m täiendava konsooliga olemasoleva masti küljes
	Tänavavalgustuse AXPK-tüüpi maakaabel, X-kaabli arv, kaablikaitseturus 75D 750N, kui ei ole määratud teisiti
	D110 1250N reserv kaablikaitseturus
	D75 1250N kaablikaitseturus
	Puurimiskaevik
	Avatud kaeviku kontuur

T-Konsult, töö nr P23109. TINGMÄRGID:

	OLEMASOLEV KINNISTU PIIR
	PROJEKTEERITUD SÕIDUTEE BETOONÄREKIVI (80x15x30cm; h=7,5cm)
	PROJEKTEERITUD SÕIDUTEE BETOONÄREKIVI (80x15x30cm; h=0 cm)
	OLEMASOLEV SÕIDUTEE BETOONÄREKIVI
	PROJEKTEERITUD HALJASALA
	PROJEKTEERITUD TÕSTETUD RISTMIK
	PROJEKTEERITUD TÄRINGUKIVI SILLUTISKATE
	PROJEKTEERITUD JALG- JA RATTATEE
	PROJEKTEERITUD TAKTIILNE KÖNNITEPLAAT (42x42x6cm)
	PROJEKTEERITUD HALJASALA TAASTAMINE
	35.50 PROJEKTEERITUD HORIZONTAAL JA KÕRGUSARV
	35.50 OLEMASOLEV HORIZONTAAL JA KÕRGUSARV
	PROJEKTEERITUD LIIKLUSMÄRGIPOST
	PROJEKTEERITUD LIIKLUSMÄRK VALGUSTUSPOSTI KÜLGE
	OLEMASOLEV LIIKLUSMÄRGIPOST
	LIKVIDEERITAV MARKEERING
	LIKVIDEERITAV OBJEKT (olemasolevad betoonäärekivid)

Ristlõige joonis nr.1



MURUKÜLV	
Sõelutud mineraalmuld kasvukihina	
TAGASITÄIDE (Kt=0.98, Kf≥0.5 m/ööp)	
(märkus 3)	
LIIV (Kt=0.98, Kf>0.5 m/ööp)	
LIIV Kf>0.5 m/ööp	
OLEMASOLEV PINNAS Kt=0.95	10 cm
	15 cm

Projekti nimetus			
Kehra, Kose mnt 13 ÜKR valgustuse projekteerimine			
Joonise nimetus			
Asendiplaan			
Projekteerija	Hepta Group Energy OÜ Teaduspari 6/1 12618 TALLINN EESTI Tel. +372 5179698 info@hepta.ee	Tellijä	Tallinna Teede AS - Betooni tn 24, Tallinn 13818 Tel +372 6061901, info@ttas.ee
Projekti juht	Sander Kulp	Staadium	TP
Projekteerija	Aneta Andersson	Möötkava	1:250
Kontrollija	Sander Kulp	Kuupäev	04.2026
		Projekti nr	26077
		Joonise nr	E201