

TINGMÄRGID

- Projekteeritud kahe konsooliga välisvalgusti
- XW1 — Projekteeritud kaitsetoru MP kaablile
- Projekteeritud jaotuskilp
- Projekteeritud tankla peajaotuskeskus
- Projekteeritud side seadmekapp
- Projekteeritud lahtikäiv kaablikaitsetoru
- Projekteeritud kaitsetoru valguskaablile
- Projekteeritud kaitsetoru sidekaablile
- Projekteeritud betoonkaitseplaat olemasoleva sidetrassi kaitseks

Märkused:

1. Teiste eriosade tingmärgid asuvad eraldi lehel.
2. Projekteeritud maakaablite paigaldussügavus haljasalal minimaalselt 0,7 m maapinnast, sõidetaval alal minimaalselt 1,0 m katendi pinnast.
3. Ristumisel teiste kommunikatsioonidega lähtuda standardiga EVS 843:2016 Linnatänavad kehtestatud vahekaugustest ja võrguvaldajate nõuetest.

Geoalus	Autor: OÜ WeW	Töö nr: GEO-109-22	Koordinaadid: L-EST97 Kõrgused: EH2000

road plan
Reg kood: 12432118
Tilgi 78, 50410 Tartu
info@roadplan.ee
www.roadplan.ee

Töö nimetus ja osa: Kaarlijärve automaattankla projekt

Objekti asukoht: Kaarlijärve meierei, Kaarlijärve küla, Elva vald, Tartumaa

Projektijuht	Indrek Oden	(allkirjastatud digitaalselt)
Projektijuht	Triinu Kooskora	(allkirjastatud digitaalselt)
Projekteerija	Konstantin Rudenko	(allkirjastatud digitaalselt)
Kontrollija	-	

Joonise nimetus: Asendiplaan

Töö nr	Joonise nr	Staadium	Mõõtkava	Kuupäev
23021	ELT+ENV+ELV-4-01	Põhiprojekt	1:500	06.05.2024