



PÄÄSTEAMET

/* ASUTUSESISEKS

KASUTAMISEKS

Märge tehtud:

Kehtib kuni:

Alus:

Teabevaldaja: Päästeamet*/

Maano Koemets
Nõo Vallavalitsus
vald@nvv.ee

Teie 26.02.2024 nr 7-2/348

Meie 05.04.2024 nr 7.2-3.2/1093-2

Detailplaneeringu kooskõlastamisest keeldumine

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 8 alusel keeldub Päästeameti Lõuna päästkeskuse ohutusjärelvalve büroo nõunik Margo Lempu kooskõlastamast Tartu maakonnas Nõo vallas Voika külas Kasesalu maaüksuse detailplaneeringut järgmisel põhjusel:

Kinnistute ehitusalad on üksteisele lähemal kui 40 m ja seega ei saa arvestada seletuskirjas välja toodud põhimõttega, et naaberkinnistul paiknevad ehitised on kaugemal kui 40m. Vastavalt SIM 18.02.2021 a määrusele nr 10 § 6 lg 5¹ saab tuletõrje veevarustuse lahendusena käsitleda lähimat nõuetekohast tuletõrje veevõtukohta juhul kui naaberkinnistul paiknevad ehitised on kaugemal kui 40 m. Kus juures ei ole määratletud nende ehitiste parameetreid. Eesmärgiks on tulevikku takistamine mis tahes objektide kaudu.

Päästeameti Lõuna päästkeskuse kooskõlastuse andmisest keeldumine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingut vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) - antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Nõo vallavalitsuse otsust planeeringu kehtestamise keeldumise kohta.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Margo Lempu
Ohutusjärelvalve büroo nõunik
Lõuna päästkeskus

+372 7337313
margo.lempu@rescue.ee