

85501:001:1147
Transpordi tn 4

85401:001:2170
3 Jõhvi-Tartu-Valga tee

85401:001:0066
Rükkeli tn 3

kaevik

asfalt

2,2m

3m

min 2,2m

2,2m

1,4m

min 1,2m

x) Kaabli

x) Kaabli minimaalne paigaldussügavus riigitee all 2,2m.

**Kaabli paigaldamine kinnisel
meetodil,
1250N, Ø110mm, l=30m**

Ettevaatust
ELA SA sidekanalisatsioon!
(49.56)

—Tänavalgustuse maakaabel
(sügavus täpsustada)

Ettevaatust
Elektrilevi OÜ 10kV
maakaablid

