



TERVISEAMET

Ehitisregistri menetluskeskkond
Saaremaa Vallavalitsus
noreply@e-ehitus.ee

Teie 16.04.2025 nr menetlus nr: 485650

Meie 28.04.2025 nr 9.3-1/25/2863-2

Ehitusloa taotlus nr 2511271/16727
Saare maakond, Saaremaa vald,
Kuressaare linn, Õie tn 2 lasteaed

Projekti nimetus: Õhk-õhk soojustumpade paigaldamine Ida-Niidu lasteaiale
Ehitise aadress: Õie 2, Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond
Projekti staadium: Eelprojekt.
Tellija andmed: Saaremaa vallavalitsus
Projekteerija nimi: SP Ehitusteatis OÜ

Terviseohutuse hindamine toimus vastavalt järgmistele õigusaktidele ja standarditele:

- ☒ rahvatervise seadus;
- ☐ tarbijakaitseseadus;
- ☐ Vabariigi Valitsuse 30.05.2013 määrus nr 84 „Tervisekaitsenõuded koolidele“;
- ☒ Vabariigi Valitsuse 06.10.2011 määrus nr 131 „Tervisekaitsenõuded koolieelse lasteasutuse maa-alale, hoonetele, ruumidele, sisustusele, sisekliimale ja korrashoiule“;
- ☐ sotsiaalministri 20.07.2007 määrus nr 59 „Tervisekaitsenõuded asendushooldusteenusele pere- ja asenduskodus“;
- ☐ sotsiaalministri 12.03.2007 määrus nr 28 „Tervisekaitsenõuded lapsehoiuteenusele“;
- ☐ sotsiaalkaitseministri 21.12.2015 määrus nr 75 „Tervisekaitsenõuded erihoolekandeteenustele ja eraldusruumile“;
- ☐ sotsiaalministri 09.01.2001 määrus nr 4 „Laste hoolekandetasutuse tervisekaitsenõuded“;
- ☐ sotsiaalministri 03.04.2002 määrus nr 58 „Täiskasvanute hoolekandetasutuse tervisekaitsenõuded“;
- ☐ ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 29.05.2018 määrus nr 28 „Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele“;
- ☒ sotsiaalministri 04.03.2002 määrus nr 42 „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“;
- ☒ keskkonnaministri 16.12.2016 määrus nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid“;
- ☐ sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded“;

Terviseohutuse hinnang:

Seletuskirja ptk. 5.4. Nõuded müratasemele toob välja, et siseosade müratase on vastavalt režiimile 20,5/32,5/36,5/41 dB (A). Seadmete kasutamise osas instrueeritakse lasteaia õpetajaid, kes on peamised kasutajad.

Juhime tähelepanu asjaolule, et määruse nr. 42 kohaselt on lubatud tehnoseadmete müra normtase koolieelse lasteasutuse rühma- ja magamisruumides max 32 db.

Projekt on kooskõlastatud tingimustega.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Piret Tõll
vaneminspektor (keskkonnatervis)

Piret Tõll
58339462 Piret.Toll@terviseamet.ee