

**Saatja:** Päästeamet <info@paasteamet.ee>  
**Saatmisaeg:** teisipäev, 22. aprill 2025 12:22  
**Adressaat:** Kuusalu Vallavalitsus  
**Teema:** Avaliku ürituse korraldamise loa taotlus  
**Manused:** Avaliku\_yrituse\_korraldamise\_loa\_taotlus.asice  
  
**Amphoraltemld:** 404590

---

**PÄÄSTEAMET**

---

Tere

Kooskõlastan teie ürituse kui on täidetud allpool loetletud tingimused:

Enne ürituse algust viia läbi tuleohutusalane juhendamine ürituse korraldajatele ja valvepersonalile/turvatöötajatele.

Ürituse korraldajal kontrollida enne ürituse algust kõikide tuleohutusnõuete täitmist.

Ohu korral tagada inimeste kiire teavitamine tulekahjust või muust ohust ja evakueerimine.

Tagada tuletõrjehnika vaba juurdepääs tuletõrjehüdrantidele, hoonetele ja rajatistele.

Evakuatsiooniteed -ja pääsud hoida vabad kõrvalistest esemetest.

Hoonete ja telkide põrandale ning maapinnale paigaldatavad ajutised elektrikaablid kaitsta mehhaaniliste vigastuste eest.

Põlevmaterjalide ladustamisel tuleb lähtuda tuleohutuse seaduse § 19 kehtestatud nõuetest.

Seadmed peavad vastama selle valmistaja tehnilise dokumentatsiooni nõuetele ja olema nõuetekohaselt hooldatud.

Telgi materjal peab vastama vähemalt tuletundlikkuse D-s2,d2 klassi materjali nõuetele.

Müügipunktid, kus toimub toidu valmistamine rasvainetega, varustada tulekustutusvaibaga.

---

Kioskitesse, samalaadsesse müügikohta ja tulekoldeid kasutatavatesse müügipunktidesse paigaldada vähemalt üks 6 kg tulekustutusaine massiga tulekustuti.

Lava varustada esmase tulekustutusvahendiga - vähemalt üks tulekustuti 6 kg tulekustutusaine massiga.

Tulekustutid peavad olema nähtavad või leitavad märgistuse järgi ning nende kasutamine ei tohi olla takistatud.

Kõik evakuatsioonipääsud peavad olema tähistatud nõuetekohaste tuleohutusmärkidega.

Evakuatsioonipääsud hoonest peavad olema kergesti läbitavad, evakuatsiooniteedel ei tohi olla takistusi.

Territooriumil asuvad tuletõrjehüdrandid peavad olema tähistatud nõuetekohase tähisega.

Lugupidamisega

Mait Kröönström

Loksa komando pealik

5129082

Tere!

Teile on saadetud Päästeameti dokumendihaldussüsteemi Delta kaudu dokument Avaliku ürituse korraldamise loa taotlus, mis on registreeritud 16.04.2025, numbriga 7.2-7.1/2316.

#### **Kontaktinfo**

E - R 8.15-17.00, R 8.15-15.45  
aadress: Raua 2, 10124 Tallinn  
e-post: [info@paasteamet.ee](mailto:info@paasteamet.ee)  
telefon: 628 2000