



PÄÄSTEAMET

Kätlin Kallas  
Saaremaa Vallavalitsus  
vald@saaremaavald.ee

Teie 04.03.2025 nr 5-2/1199-3

Meie 17.03.2025 nr 7.2-3.4/1086-3

**Vaigu külas Tõnu detailplaneeringu  
kooskõlastamine.**

Austatud Kätlin Kallas

Päästeamet kooskõlastab PlanS 133 lg 1 alusel Kompro OÜ poolt koostatud töö nr T-2542 Saare maakond, Saaremaa vald, Vaigu küla, Tõnu maa-ala detailplaneeringu tuleohutuse osa.

Juhime siinkohal tähelepanu, et välise kustutusvee tagamise lahendusel kasutatud Siseministri 18.02.2021 määruse nr 10 „Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“ leevendus 40 meetrise vahemaa tagamine naaberkinnistute ehitiste vahel võib kaasa tuua naaberkinnistute omanikele tulevikus kitsendusi ehitusala valikul või finantsilisi kohustusi veevõtukoha rajamise näol olukorras, kus ei ole võimalik tagada 40 meetrise vahemaa nõude täitmist.

Päästeameti kooskõlastamine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingu vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) - antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Saaremaa Vallavalitsuse otsust.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Margo Kubjas  
Ohutusjärelvalve büroo  
nõunik  
Lääne päästekeskus

+372 4549762  
margo.kubjas@paasteamet.ee