



PÄÄSTEAMET

Riho Saksus
Harku Vallavalitsus
harku@harku.ee

Teie 26.08.2024 nr 12-1/449-17

Meie 25.09.2024 nr 7.2-3.1/5554-1

**Harku vallas Kütke külas Uue-Mõhku
maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu
vastus**

Austatud Riho Saksus

Harku vallas Kütke külas Uue-Mõhku maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu seletuskirjas lk 15 on viidatud siseministri määrusele nr 10 „Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“ § 7 lg 6, milles on fikseeritud, et I kasutusviisiga ja sellega võrdsustatud hoonel loetakse veevõtukoha veeallikas piisavaks veekoguseks vähemalt 30m³.

Samas, esitatud joonisel nr.4, fikseeritud, et planeeritava veevõtukoha maht on 10 m³. Palun täpsustada.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Kirill Nimtsuk
Ohutusjärelvalve büroo inspektor
Põhja päästekeskus
kirill.nimtsuk@rescue.ee