

Päästeameti ettekirjutuse 15.07.19 nr7.2-6.3/1682

28.08.2019

osaline täitmine

2. Mööblikaupluse ja toidukaupluse Aia tänava poolsed evakuatsioonipääsud (ladude tõstevärvatesse integreeritud uksed) varustada evakuatsioonisulustega, et uksed oleksid evakuatsioonikorral alati kõikidele kasutajatele hõlpsasti avatavad.
Ustele paigaldatud väändenupuga südamikud
4. Eraldada hoone elektrikilbiruum I korruse koridorist tuletõkkeuksega, et võimaliku tulekahju korral oleks tagatud ohutu evakuatsioon.
Elektrikilbiruumile paigaldatud tuletõkkeuks.
5. Eemaldada elektrikilbiruumist sinna ladustatud põlevmaterjal.
Põlevmaterjal elektrikilbiruumist eemaldatud.

Andres Aaboja 508 2631

Kesk-Eesti Ärikeskus AS

juhatuse liige