



23167 Tõrva - Kirikuküla - Karjatnurme tee 0,66 km



Märkused:

- 1) Paigaldussügavus peab olema teemulde all min 1,5 m mullet ümbritsevast maapinnast
- 2) Paigaldussügavus teemaal, mulde nõlvast kuni 1 m kaugusel 1,2 m
- 3) Paigaldussügavus teemaal, mulde nõlvast kaugemal kui 1 m 1 m
- 4) Ristumised kraaviga teha min 1 m altpoolt kraavi põhjaja ristumised truubiga 1 m altpoolt truubi põhja.
- 5) Puurimiskaevik teha min 1 m kraavi servast.
- 6) Paigaldussügavus teepeirde all min 2,5 m.




Projekt Puietsee tn 1 PK suurendamine ja jaotamine. Kirikuküla ja Tõrva linn, Tõrva vald, Valga maakond.				Tellija Elektrilevi OÜ		
LEONHARD WEISS LEONHARD WEISS OÜ E-post estonia@leonhard-weiss.com Telefon +372 601 2285 Registrikood 12083348 EE101756486	Joonis Ristmeväli		Joonise nr LC0543-K3_TP_EL-4-02			
	Projekteeris	Raido Rebane	08.04.2024	+372 5699 8445	Mõõtkava	M 1: 250
	Kontrollis	Andres Mee	08.04.2024	+372 511 9005	Stadium	Tööprojekt
	Projekti juht				Keel	Leht 1 Lehti 2
				EST		

23197 Tõrva - Savi tee 1,66 km


KPL223646
AJ Internaatkooli - KM2 (AJ14927)
Al3x240+35 mm², trass=823 m, L=848 m

Ettevaatust! Drenaažitrass.



Märkused:

- 1) Paigaldussügavus peab olema teemulde all min 1,5 m mullet ümbritsevast maapinnast
- 2) Paigaldussügavus teemaal, mulde nõlvast kuni 1 m kaugusel 1,2 m
- 3) Paigaldussügavus teemaal, mulde nõlvast kaugemal kui 1 m 1 m
- 4) Ristumised kraaviga teha min 1 m altpoolt kraavi põhjaja ristumised truubiga 1 m altpoolt truubi põhja.
- 5) Puurimiskaevik teha min 1 m kraavi servast.
- 6) Paigaldussügavus teepeerde all min 2,5 m.



Ristumisel maaparandussüsteemi drenaažitrassiga
 paigaldada kaabel lahtisel meetodil altpoolt
 750N Ø160 kaitsetorusse, trass=6 m.
 Ristumisel teega paigaldada kaabel kinnisel meetodil
 1,5 m sügavusele, 1250N Ø160 kaitsetorusse, trass=19 m.
 Vaata LC0543-K3_TP_EL_4-02 leht 2.

Projekt Puietsee tn 1 PK suurendamine ja jaotamine. Kirikuküla ja Tõrva linn, Tõrva vald, Valga maakond.				Tellija Elektrilevi OÜ			
LEONHARD WEISS LEONHARD WEISS OÜ E-post estonia@leonhard-weiss.com Telefon +372 601 2285 Registrikood 12083348 EE101756486	Joonis Ristmeväli		Joonise nr LC0543-K3_TP_EL-4-02				
	Projekteeris	Raido Rebane	08.04.2024	+372 5699 8445	Mõõtkava	M 1: 250	
	Kontrollis	Andres Mee	08.04.2024	+372 511 9005	Stadium	Tööprojekt	
	Projekti juht				Keel	Leht	
				EST	2	2	