

LÕIGE 13-13

Loomisvälja tee
89001:010:0959

11254 Muuga tee
89001:010:2148

Muuga tee lõik 3
44601:001:0125

ASFALTBETOON AC 8 surf (45% graniit)	5 cm
PAEKILLUSTIK, E≥140 MPa	
fraktsioon 4/32	15 cm
LIIV (<7% 0.063 mm osiseid)	20 cm
TÄITEPINNAS (Kt=0.98, Kf≥0.5 m/ööp)	ca 50 cm
TÄITEPINNAS (Kt=0.98, Kf≥0.5 m/ööp)	
PAIGALDUSLIIV	15 cm
Olemasolev pinnas, Kt=0.95	

ASFALTBETOON AC 16 surf (graniit)	4 cm
ASFALTBETOON AC 20 base	6 cm
PAEKILLUSTIK, E≥170 MPa	
fraktsioon 4/63	25 cm
LIIV (<7% 0.063 mm osiseid)	min 20 cm
TÄITEPINNAS (Kt=0.98, Kf≥0.5 m/ööp)	
PAIGALDUSLIIV	15 cm
Olemasolev pinnas, Kt=0.95	

ASFALTBETOON AC 8 surf (45% graniit)	5 cm
PAEKILLUSTIK, E≥140 MPa	
fraktsioon 4/32	15 cm
LIIV (<7% 0.063 mm osiseid)	20 cm
TÄITEPINNAS (Kt=0.98, Kf≥0.5 m/ööp)	ca 50 cm
Olemasolev pinnas, Kt=0.95	

Ol. ol. kinnistu piir

JALGRATTA- ja JALGTEE

OHUTUSRIBA

KINDLUSTATUD PEENAR

SÕIDUTEE

KINDLUSTATUD PEENAR

TUGIPEENAR

JALGTEE

Ol. ol. kinnistu piir

Ol.olev valgustuse post

Tähispost

tee telg

tee telg

Ol. ol. MP kaabel (Imatra Elekter AS)

Ol. ol. veetoru

Proj. sademeveekanalisatsioon De315

Ol. ol. tänavavalgustuse kaabel

Hoiatuslint

Proj. tänavavalgustuse kaabel
kaitsetoru 1xØ75 PVC

Proj. sidekanalisatsioon

MÄRKUSED:

- Mulla huumuse sisaldus peab olema vähemalt 3%. Kasvumuld peab olema mineraalmuld nõrgalt happelise või neutraalse reaktsiooniga (pH 6.5...7.0). Võimalik on kasutada olemasolevat kooritavat kasvupinnast, mis võib sisalda huumust, kuid ei sisalda suuri kive ja taimede kahjulikke jäätmehid ning tihendada nii, et ei tekiks vajumisi ja vee kogunemise lohkusid. Ei tohi kasutada külmunud pinnast ja turvast.
- Kujutatud dimensioonid on tüüpilõike mõistes tinglikud, täpsed kalded ja mõõdud vastavalt asendiplaanile ja vertikaalplaneeringule.

<div>Infra Projekt</div> <div>MTR nr EEP004290, ELK000145</div>		<div>Infra Projekt OÜ</div> <div>Kummeli tee 94, 11912 Tallinn</div> <div>tel. 56497872</div> <div>sergei.tunka@gmail.com</div>	<div>Viimsi vald, Metsakasti küla ja Muuga küla</div> <div>Muuga tee jalgratta- ja jalgtee</div>	<div>Kuupäev</div> <div>10.2024</div>
<div>Tellija</div>	<div>Viimsi Vallavalistus, Nelgi tee 1,</div> <div>Viimsi alevik, tel.: 602 8800</div>	<div>Joonise nimetus</div> <div>RISTLÕIGE</div>	<div>Mõõtkava</div> <div>1:50</div>	
<div>Projekteerija</div>	<div>S. Tunka</div>		<div>Stadium</div> <div>PP</div>	
<div>Vastutav isik</div>	<div>S. Tunka</div>		<div>Töö nr.</div> <div>121222</div>	
<div>Diplomeeritud</div>	<div>teedeinsener, tase 7</div>		<div>Joonise nr.</div> <div>TL-7/13</div>	
			<div>121222_PP_TL-4-07.dwg</div>	