



KAITSEMINISTEERIUM

Teie: 20.01.2026 e-kiri

Landverk OÜ

Meie: 30.01.2026 nr 12-1/26/13-3

aigar@landverk.ee

Anija valla Pikva-Kaunissaare kergliiklustee eelprojekti koostöötamine märkustega

Olete esitanud Kaitseministeeriumile koostööstamiseks Anija valla Pikva-Kaunissaare kergliiklustee eelprojekti (Landverk OÜ töö nr T2523). Kergliiklustee üks lõik on projekteeritud Kaitseministeeriumi valitsemisel olevale Jõelohu kinnisasjale (katastriüksus 14002:001:0040), mis on ühtlasi riigikaitse ehitise Pikva linnaku maa-ala ning antud Kaitseväe kasutusse. Ehitusprojektis on arvestatud Kaitseministeeriumi varem esitatud tingimusega, et teelõigu võib Jõelohu kinnisasjale projekteerida nii, et selle kaugus linnaku piirdeaiast oleks vähemalt 7 meetrit.

Kaitseministeerium tutvus valminud eelprojektiga ning küsis selle kohta ka Kaitseväe ja Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse sisendeid. Esitatud sisendite alusel palume arvestada järgmiste ettepanekutega, mis on vajalikud riigikaitse ehitise Pikva linnaku julgeoleku ja töövõime tagamiseks ning korrigeerida ehitusprojekti vastavalt.

1. Palume projekteerida teelõik Jõelohu kinnisasjal (katastriüksus 14002:001:0040) nii, et selle maksimaalne kõrgus ei oleks üle 20 cm maapinnast, välja arvatud olemasoleva sissesõiduteega ristumiseks vajalik osa. Madalam kõrgus on vajalik, et säiliks takistamatu nähtavus linnakust sõiduteeni. Praeguse projekti järgi jääb kergliiklustee ja maantee vahele sügavam ala, mis linnaku territooriumilt vaadeldav ei ole.

2. Arvestades, et Jõelohu kinnisasja lõunaosa on liigniiske ala, palume projekteerida kergliiklustee alla tasakaalutruup liigvee juhtimiseks PK 26+23 algavasse kraavi. Palume vajadusel korrigeerida ka kraavi sügavus nii, et vesi ei hakkaks truubi kaudu valguma kergliiklustee ja Pikva linnaku piirdeaja vahelisele alale.

Täiendavalt palume kaaluda võimalust asendada PK 25+76 – 25+82 projekteeritud kraavilõik truubiga, et antud lõiku oleks võimalik kasutada kriisiolukorras sõidukite varuväljapääsuna Pikva linnaku territooriumilt sõiduteele.

3. Palume täiendada ehitusprojekti seletuskirja punkti 4.3 „Objekti pildistamine“ erandiga, et Jõelohu kinnisasjal asuva kaitseväge linnaku territooriumi ja ehitiste pildistamine ei ole lubatud.

Jõelohu kinnisasjale teelõigu projekteerimise tehniliste üksikasjade täpsustamise vajaduse korral palume teha koostööd Riigi Kaitseinvesteeringute Keskusega (kontakt Esti Meier-Ahli, Esti.Meier@rkik.ee)

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Paul Kunimägi
riigikaitse ehitiste töövõime juht

Ene Mägi
Ene.Magi@rkik.ee