



Tarmo Uusrand
THS Projekt OÜ
tarmo.uusrand@thsprojekt.com
Küütri tn 3
51007, Tartu, Tartu maakond

Teie 23.04.2023

Meie 26.05.2023 nr 7.1-2/23/9106-2

Jägala piirkonna üleviimine I etapp. Jõelähtme vald, Haju maakond

Esitasite 23.04.2023 kirjaga Transpordiametile kooskõlastamiseks THS Projekt OÜ töö nr P19201 „Jägala piirkonna üleviimine I etapp. Jõelähtme vald, Harju maakond“. Projekti lahenduse kohaselt kavandatakse riigiteega **nr 1 Tallinn-Narva km 26,57** õhuliini ristumine, riigitee **nr 1101 Jägala tee** katastriüksustel 24504:008:0478 ja 24505:002:0092 ning riigitee **nr 3501 1. Jägala ühendustee km 0,07** õhuliini ristumine, riigitee nr **3506 6. Jägala ühendustee km 0,35-0,45** õhuliini paigaldus ja õhuliini ristumine **11260 Jõelähtme-Kemba tee** paigaldatava maakaabli ristumine **km 8,68** ja **km 9,09**, teemaa alal keskpinge maakaablite paigaldamine **km 9,09-9,16**. Riigitee **nr 11260 kaitsevööndis km 7,38-8,38** on kavandatud keskpinge õhuliinide rekonstrueerimine, **kaitsevööndis km 8,38-8,89** on kavandatud keskpinge maakaablite paigaldamine ning õhuliini demontaaž. Riigitee **nr 11262 Ruu-Ihasalu tee kaitsevööndis km 0,00-0,55** ning **km 0,92-0,96** riigitee maaüksusel keskpinge maakaablite paigaldamine, **km 0,92** ning **km 1,45** maakaabli ristumine kinnisel meetodil, **km 0,96-1,45** riigitee **kaitsevööndis** keskpinge maakaablite paigaldamine ning õhuliini demontaaž. Riigitee **nr 11262 kaitsevööndis km 1,45-2,02** on kavandatud keskpinge ja madalpinge maakaablite paigaldamine, alajaamade paigaldamine, õhuliini demontaaž.

Võttes aluseks ehitusseadustiku (EhS) § 99 lg 3, **kooskõlastame** THS Projekt OÜ töö nr P19201 „Jägala piirkonna üleviimine I etapp. Jõelähtme vald, Harju maakond“. Projekti realiseerimisel tuleb arvestada järgneva informatsiooni ja nõuetega:

1. Riigitee nr 11260 teelõik km 8,60-8,80 on liiklusohutliku koha likvideerimise objekt 2021.-2023. aastatel. Tuleb arvestada, et riigitee konstruktsioonide ja rajatiste kahjustamine peab olema välistatud.
2. Riigitee nr 1 teelõik km 26,47-36,12 oli taastusremondi objekt 2020.-2021. aastatel ning teelõik km 17,36-26,37 oli taastusremondi objekt 2021.-2022. aastatel. Tuleb arvestada, et riigitee katendile ja kõikidele väljaehitatud rajatistele ning tehnovõrkudele kehtib ehitaja poolne garantii 5 aastat alates tööde vastuvõtmise kuupäevast vastavalt 2021. ja 2022. aastatel ning riigitee konstruktsioonide ja rajatiste kahjustamine peab olema välistatud.
3. Riigitee nr 3506 teelõik km 0,29-0,80 oli pindamistöde objekt 2022. aastal. Tuleb arvestada, et töödele kehtib garantii 3 aastat alates tööde vastuvõtmise kuupäevast 2022. aastal ning riigitee konstruktsioonide ja rajatiste kahjustamine peab olema välistatud.
4. Riigitee nr 11260 teelõik km 7,50-8,56 oli pindamistöde objekt 2021. aastal. Tuleb arvestada, et töödele kehtib garantii 3 aastat alates tööde vastuvõtmise kuupäevast 2021. aastal ning riigitee konstruktsioonide ja rajatiste kahjustamine peab olema välistatud.
5. Tehnovõrgu omanikul tuleb sõlmida Transpordiametiga kokkulepe riigitee maaüksusele kasutusõiguse saamiseks. Taotlus tuleb esitada Transpordiametile aadressil (maantee@transpordiamet.ee). Kokkuleppe taotluse vorm asub www.transpordiamet.ee – Maanteed, veeteed, õhuruum – Juhendid – Riigimaade kasutus – tehnovõrgud – **Taotlus teemaale tehnovõrgu ja -rajatise ehitamiseks ja talumiseks vajaliku isikliku kasutusõiguse seadmise lepingu sõlmimiseks**. Sõlmitud kokkulepe on aluseks liiklusvälise tegevuse loa väljastamiseks.
6. Enne riigitee maaüksusel ehitustööde alustamist tuleb huvitatud isikul:

- 6.1. koostada liikluskorralduse projekt vastavalt liiklusseaduse § 7¹ lõike 4 alusel kehtestatud Majandus- ja taristuministri 13.07.2018 määrusele nr 43 *Nõuded ajutisele liikluskorraldusele* ning kooskõlastada see Transpordiametiga e-posti aadressil maantee@transpordiamet.ee.
- 6.2. saada Transpordiametilt liiklusseaduse § 7² lg 3 kohane liiklusvälise tegevuse luba. Taotluse vorm on leitav <https://www.transpordiamet.ee/taotlused-blanketid#tood-ja-piirangud-ma>. Vastav taotlus palume saata e-posti aadressil maantee@transpordiamet.ee. Taotlusele lisada kooskõlastuskiri ja ehitusaegse liikluskorralduse projekt.
7. Riigitee ja selle rajatiste kahjustamine on keelatud; ehitustehnikaga manööverdamine riigiteel ja riigitee mulde nõlvadel ei ole lubatud. Materjalide veod korraldada olemasolevate juurdepääsuteede kaudu.
8. Tööpäeva lõppedes ei ole lubatud jätta riigitee maaüksusele ega tee lähialale lahtiseid kaevikuid. Materjalide ladustamine sõiduteele või selle vahetusse lähedusse on keelatud.
9. Riigitee maa tuleb peale tööde lõppu korrastada. Haljastus taastada kasvupinnase ja murukülviga vastavalt „Teetööde tehniliste kirjelduste“ peatükk nr 9 „Maastikukujundustööd“ kvaliteedinõuetele.
10. Tehnovõrkude ehitustööde aeg tuleb kavandada nii, et riigitee teemaa korrastamise, riigitee mahasõitide, jalgratta- ja jalgte katendikonstruktsiooni nõuetekohase taastamise tööd oleks teostatavad võimalikult lühikese aja jooksul. Kui ilmastikuolud ei võimalda riigitee teemaa ja tee konstruktsioonide taastamist, tuleb projektkohaste tehnovõrkude ehitustööd riigitee piirides peatada. Katted peavad olema taastatud ja teemaa korrastatud enne tehnovõrgule kasutusloa andmist.
11. Ehitatav tehnovõrk peab vastama ehitusseadustikust tulenevatele normidele ning ei tohi ehituse ajal ega kasutusele võtu järgselt seada takistusi liiklusele, tee ja teerajatiste teehoiule (korrashoiule) või sademe- ja pinnasevete ärajuhtimisele riigitee transpordimaalt ja kaitsevööndist.
12. Tööde lõpetamisel tuleb Transpordiametile esitada digitaalsed teostusjoonised 3D kujul .pdf ja .dwg (.dgn) formaadis.
13. Kooskõlastatud projekti muutmisel riigitee piirides ja kaitsevööndis tuleb projektlahendus Transpordiametiga uuesti kooskõlastada.

Kooskõlastus kehtib 2 aastat väljaandmise kuupäevast.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Ave Talli

peaspetsialist

planeerimise osakonna kooskõlastuste üksus

Lisa: Üldplaan
Asendiplaan
Demontaaž
Ristmävälja joonis
Seletuskiri
Isikliku kasutusõiguse ala plaanid

Ave Talli

56652509, Ave.Talli@transpordiamet.ee