

Saatja: Elliko Kõiv <Elliko.Koiv@transpordiamet.ee>

Saadetud: 14.08.2022 15:40

Adressaat: Anne Vesinurm <Anne.Vesinurm@transpordiamet.ee>

Teema: FW: Projektist nr LR5775 Hiie kinnistu elektriliitumine

Manused: image001.png; image003.png; image007.png; image009.png; image010.png; image011.png; image012.png; image004.jpg; 20-73_LP9973_00Y-002_Asendiplaanid (5).pdf

Sau

Palun registreeri töö.

Tänud

Elliko

From: A Vilu <a.vilu@pluvo.ee>

Sent: Sunday, August 14, 2022 3:38 PM

To: Elliko Kõiv <Elliko.Koiv@transpordiamet.ee>

Subject: RE: Projektist nr LR5775 Hiie kinnistu elektriliitumine

Tere

Mõned täpsustused:

1. Praegu projekteerisin kaabli olemasoleva KP kaabli kõrvale teemaale, kas nii ei võiks jääda või uued nõuded ei luba ja peab kindlasti Hiie kinnistule kohe ära keerama? Kilbid ka kõik Hiie kinnistule? Nii JK kui ka LK?
2. See madalpingekaabel on projektiga LP9973 paigaldatud. Ave Talli poolt kooskõlastatud projektiga (asendiplaan lisatud)

Lugupidamisega

Artur Vilu

Projekteerija

+372 5386 6932

Pluvo Eesti OÜ

From: Elliko Kõiv <Elliko.Koiv@transpordiamet.ee>

Sent: neljapäev, 28. juuli 2022 13:15

To: A Vilu <a.vilu@pluvo.ee>

Subject: Projektist nr LR5775 Hiie kinnistu elektriliitumine

Tere

Esinesid projekti kooskõlastamist takistavad asjaolud, milledest tulenevalt palun projekti korrigeerida:

1. IKÕ plaanil on vale katastritunnus.

1. Tagada kilpide kaugus riigiteekattest: *TRAM nõue 2.9. Tehnovõrgu maapealsed osad (õhuliini mastid, toed, tõmmitsad, kilbid, alajaamad, hüdrandid jne) tuleb kavandada väljapoole teemaad. Maapealseid rajatisi võib teemaale kavandada üksnes põhjendatud juhul kui Maanteeamet on lubanud erandi ja arvestatakse majandus- ja taristuministri 05.08.2015.a määruse nr 106 „Tee projekteerimise normide“ lisas „Maantee projekteerimismõnides“ (edaspidi projekteerimismõnide) toodud teega külgneva vaba ruumi, külgnähtavuse ja ristumiskohtade nähtavuskolmnurkade nõuetega. Postide, mastide jms kõrgete ehitiste kavandamisel tuleb arvestada projekteerimismõnide p 8.2 lõikes 2 ja 3 toodud nõuetega posti või masti kauguse osas.*
2. Lisada projekti viited algatatud DP (Kose Vallavalitsus 07.12.2021 korraldus nr 892 Kiruveres külas asuva Veeääre katastriüksuse detailplaneering), sh DP koostaja kohta ja ka Ardu-Paunküla jalg-ja jalgrattatee kohta (TinterProjekt). Kuna tegemist on jalg-ja jalgrattatee rajamisega samasse asukohta, siis millal teostatakse elektrikaabli rajamise tööd, st arvestada tuleb jalgrattatee ehitusega, et pärast ei oleks vajalik katendit lahti kaevata. Kui kaabli rajamine toimub peale jalgrattatee rajamist vajalik kaabli paigaldus kinnisel meetodil.



3. Palun viia kaabel teemaalt välja, valgustuskaabliga samasse koridori ja Hiie kinnisasjale, kuna see on selle Hiie kinnisasja liitumise eesmärgil rajatav kaabel ja kilbid. Kaabli viimisega Hiie kinnisasjale on tagatud ka kilpide kaugus riigiteekattest.

Printed: 11/11/2011 10:11:11 AM. The map data is provided by Esri. The map data is provided by Esri. The map data is provided by Esri.

4. Mis kaabel see on, XGIS seda ei näita?

The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image may have been deleted. Restart your computer and try again. If the red x still appears, you may have to delete the image and then insert it again.

Parimate soovidega



Elliko Kõiv

Tehnovõrkude koordinaator

Projekteerimise osakond

Taristu kooskõlastuste üksus

Tel: 57 848 581

E-post: elliko.koiv@transpordiamet.ee

www.transpordiamet.ee

Valge 4 / 11413 Tallinn / Transpordiamet