



Ettevaatust!
 Asendatava ja olemasoleva õhuliini ristumine
 tänavavalgustuse õhuliiniga.
 Tagada õhuliinide ristumiskohas **puhas vahe min 0,3 m**

Märkus:
 -Joonisel toodud mõõdud on meetrites.
 -Ühisriputusel tagada Elektrilevi OÜ juhendites toodud min kaugused ja nõuded.

Tellijä:	 elektrilevi	Töövõtja:	 enersense	Aadress:	Mõigu 3, Tallinn 10112	Kuupäev:	15.06.2026
				Reg. nr:	11445550		Töö nr: ENS-26-032
Töö nimetus:	Alajaam Orgmetsa:(J-Jaani) F1 nõuetekohasuse tagamine, Orgmetsa küla, Järva vald, Järva maakond IP8603			E-mail:	egle.ninep@enersense.com	Joon nr:	003/3
				Tel nr:	+372 5597 1898		Versioon: v01
Joonise nimetus:	Ristmehälja joonis mastid M12-M6/10			Projekteeris:	Egle Ninep-Kaselt	Mõõtkava:-	
				Kontrollis:	Sander Kotter		