Joonis 21

Kaabel paigaldada reservtorru (reservtoru kulgeb puurimiskaevikuni (lõik C-F)

Ristumine lahtisel meetodil trassi sügavus: Kanalisatsiooni De400 toru peale 2,5m

Reola 35/10 Ülenurme fiidri õhuliin AS-50 M151-148(UHTI MAJ) demonteerida L=304m

kinnisel meetodil 1250N kaitsetorus l=20m h=min -1,5m teekattest

KKS-1 Sidekaev (ELASA kaevuga ühendus teoststakse teise projektiga) kaevu jätta 15m varu

Side alguspunt Multitoru 4x14/ 10 l=2053m h=-1m

MP kaablid kaablid ühendada uude alajaama

AJ12901 F5...JK14041, nr.MPL6834 AXPK 4x120

AJ12901F7....JK63306, nr.MPL390705 AXPK 4x240

Ltrass = 3x2,6m; h=-0,7m

KPL1230 (AHXAMK-W 3x120+Cu35) pikendada alajaama. JM3... AJ12901 K03 Ltrass = 10m; h=-1m

kinnisel meetodil 1250N kaitsetorus l=36m h=min -1,5m

Projekteeritud sidetrass

Pikendada uude aljaaama F3-e JK191107-se suunduv kaabel AXPK 4x120 nr. MPL369172

Ltrass = 8m; h=-0,7m

AHXAMK-W 3x120+Cu35 nr.KPL212502 Reola 110/10.. AJ12901 K01 Ltrass = 2087m; millest kinnisel meetodil (395m) 25+35+123+13+8+131+36m (Lõik C-F olemasolevas reservtorus l=383m)

Uhti MAJ demonteerida. Selle asemele paigaldada komplektalajaam VM630(trafo ümber tõsta) AJ12901

LK RVP (106150LK) mastalaama mastilt demonteerida. Uus soklil kilp LK228093 paigaldad alajaama seina äärde. Kilbi paigaldusmärk AJ ümbritseva kiviparketiga tasa.

AJ12901 F1....LK AXPK 4x50 Ltrass = 4m;

RVPse suunduv kaabel kaevata pikemalt lahti ja ühendada uude liitumiskilpi

Reola 35/10 Parve fiidri õhuliin AS-50 kuni Alliku MAJ-ni, M20 demonteerida L=1693m

Veinioja 94901:009:0190

Varese 94901:009:0395

TINGMÄRGID

- Projekteeritud sidetrass
- Projekteeritud madalpinge maakaabel kaitsetorus (x-kaablite arv)
- Projekteeritud madalpinge maakaabel 1250N torus (x-kaablite arv)
- Projekteeritud keskpinge maakaabel kaitsetorus (x-kaablite arv)
- Projekteeritud keskpinge maakaabel 1250N Torus (x-kaablite arv)
- Projekteeritud KP jätkumuhv
- Projekteeritud MP jätkumuhv
- Projekteeritud liitumiskilp
- Projekteeritud maanduspaigaldis
- Projekteeritud komplektalajaam
- Demonteeritav võrk

- Katastriüksuse piir
- Olemasolev 0,4kV õhukaabelliin
- Olemasolev 0,4kV maakaabelliin
- Olemasolev keskpinge õhuliin
- Olemasolev keskpinge maakaabelliin
- Olemasolev kanalisatsioonitrass
- Olemasolev gaasitrass
- Olemasolev veetrass
- Olemasolev sidetrass
- Olemasolev sidetrass
- Olemasolev soojatrass
- Olemasolev drenaažitoru
- Puu kaitsevöönd 2m

Tellija: Elektrilevi OÜ		Aadress:	Ringtee 63A Õssu küla Kambja vald Tartumaa 61713	Kuupäev: 25.05.2023
		Reg nr:	11445550	Töö nr: IK0767
		Telefon:	5170478	Joonise nr: 22
Töö nimetus:	REOLA 110/10 alajaama sidumine Reola küla, Ülenurme alevik ja Tõrvandi alevik,TÖÖPROJEKT	e-mail:	Margus.Koger@enersense.com	Mõõtkava: M1:500
		Projekteerija:	Margus Koger	
Joonise nimetus:	ASENDIPLAAN	Kontrollija:	Margus Koger	Muudatus: Ver 1