



MÄRKUSED:

1. Kõrgused EH2000 süsteemis.
2. NB! Tehtavad tööd toimuvad riigitee nr 11300 Lagedi-Aruküla-Peningi tee kaitsevööndis. Õhuliini vähim lubatud õhkvaheemiku suurus on 7 m riigitee pinnast. Olemasoleva õhuliini õhkvaheemik on 8 m riigitee pinnast.

Töö nimetus: Aruküla-Peningi kergtee lõik 5 võrgu ümberehitus		Objekti aadress: Aruküla-Peningi kergtee lõik 5, Kalesi küla, Raasiku vald, Harju maakond	
Tellija: Elektrilevi OÜ		Joonise nimetus: RISTMEVÄLJA JOONIS	
Kontrollis: J. Vargo	14.03.24	MTR nr: TELO03705	
Koostas: N. Demeštšenko	14.03.24	ÕÜ PLUVO EESTI Värvi tn 4, 10621 Tallinn, Eesti e-mail: info@pluvo.ee www.pluvo.ee	
Töö nr: PL24-20-57	Stadium: TP	Version: -	Joon. nr: AS-4
Möötkava: 1:100		Faali nimi: PL242057_TP_EL-6-01_AS-4-Ristmevälja.dwg	Leht: 1/1