



TRANSPORDIAMET

Saku Vallavalitsus
saku@sakuvald.ee
Juubelitammede tee 15
Saku alevik, Saku vald, 75501,
Harju maakond

Teie 04.08.2026

Meie 14.08.2026 nr 7.1-2/26/13745-2

**Harju maakond, Saku vald, Saustinõmme
küla Saviallika kinnistu ehitusloa eelnõu
kooskõlastamata jätmine**

Olete esitanud Transpordiametile kooskõlastamiseks Harju maakonna Saku valla Saustinõmme küla Saviallika kinnistu ehitusloa eelnõu (menetlus nr 554394, EHR kood nr 121457438).

Kinnistu (katastritunnus 71901:001:1286) asub riigitee nr 15 Tallinn-Rapla-Türi tee km 11,74-11,85 kaitsevööndis.

Ehitusluba antakse üksikelamu (EHR kood nr 121457438) püstitamiseks. Ehitusloa aluseks on „Saviallika eramu. Saviallika küla , Saustinõmme küla, Saku vald, Harju maakond“ projekt (peaprojekterija Arhitektuuristudio Märk OÜ, töö nr SVLK26).

Ehitusseadustiku § 8 järgi peab ehitis, ehitamine ja ehitise kasutamine ning ehitamisega seonduv muu tegevus olema ohutu.

Oleme esitanud ettepanekud projekteerimistingimuste eelnõule 20.04.2026 kirjaga nr 7.1-2/26/5926-2, mille punkti 5 kohaselt tuleb juurdepääs näha ette olemasolevalt ristumiskohalt km 11,84. Juurdepääsutee hargnemine tuleb nihutada minimaalselt 10 m kaugusele riigitee ristmiku pöörderaadiuse lõpust, et tagada ohutud ja sujuvad pöörded.

Võttes arvesse puuduste esinemist projektis ning ehitusseadustiku § 70 lg 2 ja lg 3 , § 99 lg 3 ja lähtudes kliimaministri 17.11.2023 [määrusest nr 71](#) „Tee projekteerimise normid“, jätame ehitusloa eelnõu kooskõlastamata.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Marek Lind

juhataja

planeerimise osakonna kooskõlastuste üksus

Lisa:

1. SVLK26_EP_AR-3-101_v02_Seletuskiri
2. SVLK26_EP_AR-4-102_v02_Asendiplaan

Rita Zereen
5120275, Rita.Zereen@transpordiamet.ee