

From: "Jürgen Kusmin" <jyrgen.kusmin@rmk.ee>
Sent: 3/6/2025 12:02:39 PM
To: "RMK" <rmk@rmk.ee>
Cc:
Subject: FW: Kiisa 33 kV kaablitrassi kooskõlastamine

Tere!

Palun registreerida.

Parimaga,
Jürgen

From: Andra Laine <andra@eservice.ee>
Sent: Wednesday, March 5, 2025 3:36 PM
To: Jürgen Kusmin <jyrgen.kusmin@rmk.ee>
Subject: RE: Kiisa 33 kV kaablitrassi kooskõlastamine

Tere

Saadatud taaskord kooskõlastamiseks uuendatud asendiplaanid 33 kV kaablitrassi rajamiseks kinnistutele Viimsi metskond 47, Viimsi metskond 48, Viimsi metskond 49 ja Viimsi metskond 273.

Muudetud asendiplaanides on nüüd kajastatud ka sidetrassi kulgemine. Kinnistutel Viimsi metskond 48 ja Viimsi metskond 49 trassi laius ei muutunud. Kinnistutel Viimsi metskond 47 ja Viimsi metskond 273 laienes kaablitas tulenevalt soovist tagada valmidus kaablite paigaldamiseks kinnisel meetodil.

Kõikidel joonistel on toodud kaablitrassi ning IKÕ ala laiused.

Lugupidamisega

Andra Laine
Projekteerija
E-SERVICE AS
Tel. (+372) 5486 0812
E-SERVICE
E L E K T R I T Ö Ö D

From: Andra Laine
Sent: teisipäev, 18. veebruar 2025 16:58
To: Jürgen Kusmin <jyrgen.kusmin@rmk.ee>
Subject: RE: Kiisa 33 kV kaablitrassi kooskõlastamine

Tere

Kinnistutel Viimsi metskond 48 ja Viimsi metskond 49 muutus trassi laius tulenevalt kaablite paigutuse muutmisest. Kinnistutele Viimsi metskond 47 ja Viimsi metskond 273 on nüüd projekteeritud kahe kaabli asemel 12 kaablit, et tuleviks oleks võimalik ka perspektiivsel tuulepargil Kiisa alajaamaga liituda.

Kaablitrassi laiused kinnistutel on järgmised:

Viimsi metskond 47 – 1,96 m

Viimsi metskond 48 – 1,64 m

Viimsi metskond 49 – 1,64 m

Viimsi metskond 273 – 1,64 m, 1,96 m ja 3,92 m vastavalt kas trassis kulgeb 8, 12 või 20 kaablit.

Kaablitrassi kaitsevöönd on 1 m äärmisest kaablist:

Viimsi metskond 47 – 3,96 m

Viimsi metskond 48 – 3,64 m

Viimsi metstkond 49 – 3,64 m

Viimsi metstkond 273 – 3,64 m, 3,96 m ja 5,92 m vastavalt kas trassis kulgeb 8, 12 või 20 kaablit.

Lugupidamisega

Andra Laine

Projekteerija

E-SERVICE AS

Tel. (+372) 5486 0812

E-SERVICE
E L E K T R I T Ö Ö D

From: Jürgen Kusmin <jyrgen.kusmin@rmk.ee>

Sent: esmaspäev, 17. veebruar 2025 17:56

To: Andra Laine <andra@eservice.ee>

Subject: RE: Kiisa 33 kV kaabltrassi kooskõlastamine

Tere!

Kaitsevöönd muutus siis kui laiaks ja mis põhjusel?

Lugupidamisega,

Jürgen Kusmin

Planeeringute spetsialist

Kinnisvaraosakond

Riigimetsa Majandamise Keskus

+ 372 505 3387

jyrgen.kusmin@rmk.ee

www.rmk.ee



From: Andra Laine <andra@eservice.ee>

Sent: Monday, February 17, 2025 4:40 PM

To: Jürgen Kusmin <jyrgen.kusmin@rmk.ee>

Subject: RE: Kiisa 33 kV kaabltrassi kooskõlastamine

Tere

Täna kooskõlastuse edastamise eest.

Seoses kaabltrassi laiuse muutumisega palun 33 kV maakaabelliini rajamine uuesti kooskõlastada kinnistutel Viimsi metstkond 47, Viimsi metstkond 48, Viimsi metstkond 49 ja Viimsi metstkond 273. Muudetud asendiplaanid on leitavad manusest.

Lugupidamisega

Andra Laine

Projekteerija

E-SERVICE AS

Tel. (+372) 5486 0812

E-SERVICE

From: Jürgen Kusmin <jyrgen.kusmin@rmk.ee>
Sent: esmaspäev, 29. juuli 2024 16:15
To: Andra Laine <andra@eservice.ee>
Subject: RE: Kiisa 33 kV kaablitrassi kooskõlastamine

Tere!

Kooskõlastus manuses.

Lugupidamisega
Jürgen Kusmin
RMK Kinnisvaraosakond
Planeeringute spetsialist
505 3387

From: Andra Laine <andra@eservice.ee>
Sent: Thursday, July 11, 2024 11:53 AM
To: RMK <rmk@rmk.ee>
Subject: Kiisa 33 kV kaablitrassi kooskõlastamine

You don't often get email from andra@eservice.ee. [Learn why this is important](#)

Tere

Koostan KC Energy OÜ tellimusel projekti 33 kV maakaabelliini rajamiseks. Projekteeritav trass ühendab Kajamaa ja Kirdalu külla Saku valda planeeritavat Kiisa päikeseelektrijaama liitumispunktiga Kiisa alajaamas. Manusest on leitav asendiplaan, kus on toodud kaablite kulgemine geoalusel. Planeeritav trass kulgeb üle Riigimetsa Majandamise Keskus poolt hallatavate kinnistute Viimsi metskond 48 ja Viimsi metskond 49 katastrinumbritega 71814:001:0471 ja 71901:001:0571 Elektrilevi olemasoleva õhuliini kaitsevööndis. Kaablite projekteerimisel on valitud optimaalne trass, et võimalikult vähe koormata maaüksust lisanduva servituudiga. Pärast ehitustööde lõppu teostatakse pinnaskatte taastamine.

Kas nõustute kooskõlastama kaablitrassi rajamise asendiplaanil toodud asukohas?

Lugupidamisega

Andra Laine
Projekteerija
E-SERVICE AS
Tel. (+372) 5486 0812