


TINGMÄRGID

- Proj. MP kaabel
- Proj. kaitsetoru
- Proj. tõmmits
- Katastriüksuse piir
- Ol.olev MP-õhuliin
- Dem. rajatis
- Katte taastamine


TAASTATAV KRUUSATEE

KRUUS- või KILLUSTIKKATE
Täiendatud pinnastatud kruusaga segu nr. 6, Kateridite ehitamine
Juhend tabel 5: Gc 80/20, C50/30, LA 35, F4, F35, F4
Ehitusmeetod: kihetüki 170 MPa
DREENI LÜÜST Kt=0.98 Kf=2m/60p 20cm
Tihendatud LÜÜST Kt=0.98 Kf=2m/60p 60cm
Tihendatud LÜÜST Kt=2m/60p 5cm
OL.OLEV PINNAS



TAASTATAV HALJASALA

MURUKÜLV
KASVUMÜLV
TÄGASITADE: Kivide max suurus 20mm materjal
Tihendatud LÜÜST Kt=0.92 Kf=1m/60p 30cm
Tihendatud LÜÜST Kf=1m/60p 5cm
OL.OLEV PINNAS



KRAAVI NÕLVA KAHJUSTAMISEL TAASTADA SELLE ESIALGNE KALLE

Uus tõmmits

Masti H=9.13

1xPVCØ110, "1250N"
L=4m

46503:004:0873
18209 Karisilla-Rõsna tee

46503:004:0854
Volli

46503:004:0078
Varese

Riigitee kinnistul kaablitrass
paralleelkulgemisel min 1,5 m
sügavusele ol.olevast
maapinna kõrgusest

Ol.olev sidetrass 33.01
abs. kõrgusel

MPL449306
AXPK 4G120
L=116m

46503:004:0819
Pähna

1xPVCØ110, "1250N"
L=108m
Kinnisel meetodil


1xPVCØ110, "750N"
L=4m

Mastide lõigus nr. 9-11
ol.olev õhuliin demonteerida
Mast nr. 10 demonteerida

Puurimise
kaevik

Uus tõmmits

Masti H=7.00



Märkused:

- Projekteerimisülesanne nr 515236.
- Rajada kaablitrass vastavalt joonistele TC1146-1 ja TC1146-2.
- Maakaabel paigaldada pinnases min 1,0 m sügavusele, ristumisel riigiteega vastavalt ristprofiilile.
- Taastada katted.
- Paigaldus ja -ehitustöödel juhendada k.o. projektist, kehtivatest eeskirjadest ja Elektrilevi OÜ ning teiste asjaomaste organisatsioonide kooskõlastamisel esitatud nõuetest.
- Tööde teostamisel kasutada keskkonnasõbralikke meetodeid.

Projekt:	Riigitee 18209 Karisilla-Rõsna tee piirkonnas võrgu ümberehitus, Rõsna/Karisilla küla, Setomaa vald, Võru maakond				Tellija:	Elektrilevi OÜ		
Joonis:	0,4 kV elektrivõrgu plaan				Joonise nr:	TC1146-1		
AS Connecto Eesti Registrikood: 17100148 Tänav 19, 11314 Tallinn tel. 606 3100, faks 606 3101	Projekteeris	Egert Siigur		21.08.2026	Mõõtkava	1:500	Leht	Lehti
	Kontrollis	Egert Siigur			Stadium	TP	1	1