



PÄÄSTEAMET

Jarno Laur
Tartu Vallavalitsus
tartuvald@tartuvald.ee

Teie 30.01.2024 nr 2-7/462-1

Meie 06.02.2024 nr 1.2-2.3/587-2

Vastus päringule

Vastavalt Teie poolt saadetud päringule ja telefonis täpsustatud informatsioonivajadusele saadame kirjelduse toimunud sündmuse kohta.

24.01.2024 kell 12:16 said päästjad väljakutse aadressile Tartu maakond, Tartu vald, Kõrveküla alevik, Haava 6. Esialgse informatsiooni põhjal oli meesterahvas läinud hoones olevat gaasikatelt kontrollima ja tegevuse käigus tekkis isikul nõrkus ja hakkas halb. Lisaks laekus päästele informatsioon, et oli tunda nõrka gaasilõhna ning juba viis päeva varem oli objektile teadmine, et kuskil süsteemis on mingi leke. Hoones gaasiandureid ei ole.

Kohale jõudes tuvastas päästemeeskond mõõteseadmeid kasutades, et enamikes ruumidest hoones on ulatuslikult vingugaasi (180 ppm). Samuti tuvastati mõnes ruumis väga vähesel määral metaani (700 ppm). Tuvastatud vähene metaani näit võib olla tingitud mõõteseadme sensori tundlikkusest ja tugevast CO sisaldusest õhus. See tähendab, et realselt ei pruukinud metaani õhus olla. Järgmisena suleti majasse tulev gaasitrass ning hakati ruume tuulutama ja lekkekohta otsima. Kohapeal selgus, et katlaruumis oli olemas metaani gaasiandur, mis samuti ei tuvastanud õhus metaani. Päästjate esialgse hinnangu põhjal oli vingugaasi allikaks mitte-töökorras gaasikatel. Vingugaasi andur hoones puudus. Katelt kontrollimas ohud isiku ja hiljem ka teise kohal viibinu, kellel hakkas halb, viis kiirabi haiglasse kontrolli. Kohapeal vaadati üle veel kaks isikut. Päästjad kontrollisid hoone ruumid üle, mis vajadusel tuulutati. Peale kella 15:00 saabusid gaasikatelde tehnikud ning alustasid katla ülevaatamistega. Kuna spetsialistid olid kohal ja edasist ohtu ei olnud, siis päästjad lahkusid.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Erki Väljaots
Päästetöö büroo nõunik
Lõuna päästkeskus

Erki Väljaots
+372 5198 8520
erki.valjaots@rescue.ee

Lõuna päästkeskus / Jaama 207 / 50705 Tartu / 628 2000 / louna@rescue.ee / www.paasteamet.ee /
Registrikood 70000585