

Mahta tankla kinnistu liitumine madalpingel, Ristipalo küla, Räpina vald, Põlva maakond

Projekti kood: LC2050

TAOTLUSE ESITAJA

Nimi / ärinimi LRL Capital OÜ			Isiku- või registrikood 14528118
Kontaktaadress	Tänav / maja / korter Ülenurme alevik, Paruni tn, 9-1	Sihtnumber 61714	Maakond Tartu maakond
	Telefon 506 3073	e-post mario@barbosa.ee	
Kontaktisik	Nimi Mario Kangron		
	Telefon 506 3073	e-post mario@barbosa.ee	

VÕRGUÜHENDUSE ASUKOHT

Võrguühenduse kasutamise asukoht / aadress Mahta tankla Ristipalo küla Räpina vald Põlva maakond	Mõõtepunkti ID 38ZEE-00800456-U
Tarbimiskoht Ärihoone	Katastriüksuse number 70703:008:0048

SOOVITUD VÕRGUÜHENDUSE ANDMED

Pingeklass Madalpinge	Faaside arv 3	Amprite arv 16 A
Liitumispunkti asukoht 41: Kinnistu vahetus läheduses või kinnistul eraldi alusel asuvas liitumiskilbis ostja toitekaabli kingadel.		

TEHNILISE LAHENDUSE LÄHTEANDMED

Elektriline aadress	Toitealajaam	Toitefiider	Jaotusalajaam	Jaotusfiider
	RÄPINA 35/10	VÕÕPSU:RQP	Liivamäe:(Räpina)	F6:Liivamäe:(Räpina)
Kontaktisik projekteerimisalastes küsimustes	Elektrivõrgu insener Robert Peeling e-post: Robert.Peeling@elektrilevi.ee tel: 53403020			
Projekteerimistöö vastuvõtja				
Projekt vaja kooskõlastada	Elektrilevi OÜ-ga (e-teeninduses https://www.elektrilevi.ee/teenused/projektide-kooskolastamine) ning teiste organisatsioonide ja maavaldajatega.			
Märkused	Rakendusplaan 478056 Ristipalo küla, Mahta ta			

EELDATAVAD TÖÖDE MAHUD

Töö kirjeldus	Projekteeritav	Demonteeritav
---------------	----------------	---------------

Madalpingeliin		
Maakaabelliini ristlõige (mm ²) - pikkus (m)	50 mm ² - ca. 165 m	
Liitumiskilpide arv (tk), paigalduse viis (soklil/mastil), arvestikohtade lõikes	1 tk, soklil, 1-kohaline	
Arvesti tüüp (PLC/P2P)	PLC	

Lisa 1:

- Projekteerimisel lähtuda Elektrilevi OÜ nõuetest ja hankedokumentidest: [https://www8.energia.ee/public/ee043.nsf/PKDE?OpenView,sh „J352 Elektripaigaldise projekti koostamise juhend“](https://www8.energia.ee/public/ee043.nsf/PKDE?OpenView,sh„J352 Elektripaigaldise projekti koostamise juhend“).
- Maakasutusõiguse lepingute sõlmimiseks koostada projektile EPP keskkonnas vastav alamtellimus.
- Kui tööde käigus selgub vajadus muuta tööde mahtu/maksumust võrreldes tellimuse ja/või lähteülesandega, tuleb see eelnevalt kooskõlastada Elektrilevi OÜ-ga.
- Projektiga seotud osapoolte esitatavad tavapärasest erinevad nõuded tuleb eelnevalt kooskõlastada Elektrilevi OÜ-ga.

Lisa 2:

Mastile M2 paigaldada maandus. Mastist M2 paigaldada maakaabelliin MPL431225 LK231400-ni. Paigaldada LK231400 peakaitsmega 3x16A.

Lisa 3:

AS_478056.dxf, AS_478056.pdf

KOOSTAJA

Nimi	Kuupäev
Robert Peeling	13.08.2024