

4700



29501:007:0471
Kotka tee 2

AJ Männiku tee:(Tabasalu) F3:
 Olemasolevasse kaabelliini 24687 teha sisselõige, ehitada välja kaks maakaablit jätkumuhvidest kuni projekteeritud jaotuskilbini JK65158:
 AXPK 4G240 (MPL403832), L=4/8 m
 AXPK 4G240 (24687), L=7/11 m

Maakaabel paigaldada kogu trassi ulatuses kaitsetorusse:
 Lahtiselt PVC D110 750N

29501:007:1182
Kaasiku tee 12

Olemasolev kaabel 24687 pikendada jätkumuhviga jaotuskilbini JK65158

Olemasolev kaabel MPL403832(24687) kaevata vajalikus pikkuses lahti ja pikendada jätkumuhviga jaotuskilbini JK65158

Projekteeritud liitumiskilp ja jaotuskilp asuvad transpordiameti maal teel 11390 Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna tee kilomeetril 35.38

29501:007:0472
Orava tee

Paigalda jaotuskilp JK65158

29501:007:0616
Orava tee 1

Paigaldada liitumiskilp LK218541 peakaitsmega 3x6A

29501:001:0403
Keila metskond 338

11390 Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna tee L11

x= 6579600
y= 51

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL

- Olemasolev MP maakaabel
- Projekteeritud jaotus- ja liitumiskilp
- Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus 750N
- Kinnistu piir
- Olemasolev veetrass
- Olemasolev sidekaabel

Märkus:

- Geoalusena kasutatud Enersense AS tööd nr. EN-23-69
- Teiste kommunikatsioonidega rööpkulgemisel ning ristumisel jälgida ettenähtud vahekauguseid
- maandusi vaadata jooniselt 002 "Elektriskeem"
- Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjälgjed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.

Tellijä:	Töövõtja:	Address: Möigu 3, Tallinn 10112 Reg. nr: 11445550	Kuupäev: 30.08.2023 Töö nr: 11/23/8207
Töö nimetus: 1390 Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna tee liitumine madalpingel, Laulasmaa küla, Lääne-Harju vald, Harjumaa. LR8207		E-mail: liina.randvoo@enersense.com Tel nr: +372 53 498 220	Joon nr: 001 Mõõtkava: 1:500
Joonise nimetus: Asendiplaan		Projekteeris: Liina Randvoo Kontrollis: Liina Randvoo	