



PÄÄSTEAMET

Pärnu Linnavalitsus  
linnavalitsus@parnu.ee

Teie 24.01.2025 nr 8-4/9790/2024-3

Meie 03.02.2025 nr 7.2-3.4/482-1

**Seljametsa küla Eha kinnistu  
detailplaneeringust. Päästeameti  
ettepanekud**

Austatud Kaido Koppel

Päästeameti Lääne päästekeskus teeb järgmised ettepanekud:

1. Planeeringuga tuleb lahendada ehitisvälise kustutusvee tagamine vastavuses Siseministri 18.02.2021 määruses nr 10 „Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“ sätestatuga.
2. Planeeringuga tuleb lahendada juurdesõiduteed kruntidele ja hooneteni, s.h. päästetehnika manööverdamise võimalused umbtee puhul. Juurdesõidutee laius peab olema vähemalt 3,5 meetrit ning kannatama päästetehnika raskust.
3. Planeeringuga tuleb lahendada rajatavate ehitiste/hoonete vastavus tuleohutusnõuetele vastavalt kehtivatele õigus- ja tehnilistele normidele.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)  
Anastasia Sutt  
Ohutusjärelvalve büroo  
inspektor  
Lääne päästekeskus

Anastasia Sutt  
+372 4447836  
anastasia.sutt@paasteamet.ee