

Inspect OÜ

Kopli tn.72, Tallinn
Reg nr 14716363
Tel. 372 53 544 392
ivar@inspect.ee

INSPECT

Erialaselt pädev mõõtja, EAK nr.E292

Tellijaja: KÜ Ümera 54
Tellijaja aadress: Ümera 54, Tallinn, Harjumaa
Ehitisaadress: Maanduspaigaldis
Ehitisaadress: Ümera 54, Tallinn, Harjumaa
Ehitisaomanik: KÜ Ümera 54
Omaniku aadress: Ümera 54, Tallinn, Harjumaa

ELEKTROTEHNILISTE KONTROLLMÕÕTMISTE ARUANNE NR IN181-21

Vormistamise kuupäev: 20.07.2021.a.

19.07.2021.a. teostati objektil OÜ Inspect poolt järgmised elektrotehnilised kontrollmõõtmised:

Jrk nr	Teimi nimetus	Protokolli nr	Lehti
1	Isolatsioonitakistuse mõõtmine TN-C		
2	Isolatsioonitakistuse mõõtmine TN-S		
3	Kaitse- ja potentsiaaliühtlustusjuhtide katkematus kontroll		
4	Rikkesilmuse näivtakistuse mõõtmine		
5	Rikkevoolukaitse seadme rakendamise kontroll		
6	Maanduri maandustakistuse mõõtmine		
7	Maanduri maandustakistuse mõõtmine lihtsustatud meetod		
8	Piksekaitse mõõtmised	IN181-21-8	1

Kontrollmõõtmiste käigus tuvastati elektripaigaldise ehituses ja seisundis järgmised puudused:

Mõõtmised kinnitas/teostas: Ivar Kihulane
Pädevustunnistus EP-1160-18-A

Inspect OÜ

Kopli tn.72, Tallinn
Reg nr 14716363
Tel. 372 53 544 392
ivar@inspect.ee

Tellijä: KÜ Ümera 54
Elektripaigaldis: Ümera 54, Tallinn, Harjumaa
Elektripaigaldise omanik: KÜ Ümera 54

PIKSEKAITSE MAANDUSTAKISTUSE JA TERVIKLIKKUSE MÕÕTMISE PROTOKOLL NR IN181-21-8

Mõõtmised teostati mõõteriistaga Metrel MI3101 nr.17101980, kalibreeritud 25.03.2019 AS Metrosert poolt, tunnistus nr ATLE-19/0254, pingega 500V, õhutemperatuur 21 C, õhuniiskus 50%, vastavalt OÜ Inspect mõõtemetoodikale, ja standardile EVS-HD 60364 mõõtemääramatusega 20%

Mõõteolud. Pinnas: külmunud/märg/niiske/vähese niiskusesisaldusega.

Vahetult mõõtmisele eelnenud või mõõtmise ajal esinenud sademed: olulised/vähesed/puudusid. Oludele vastavad alla kriipsutada.

Mõõtepunkt maanduril	Mõõdetud takistus Ω			Parandustegur (id)					Arvutuslik takistus, Ω	Pinnase eritakistus, $m\Omega$	Märkused
	1P	3P		Ks	K1	K2	K3	Ks*K1,2,3			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
maandus	6.10						1.4		8.54		

Mõõtmised kinnitas/teostas: Ivar Kihulane
Pädevustunnistus EP-1160-18-A