



PÄÄSTEAMET

Peeter Tambu
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise
Amet
narvaplan@narva.ee

Teie 07.02.2025 nr 4.2-1/5584-7

Meie 07.03.2025

**Kreenholmi tn 54a maa-ala
detailplaneeringu kooskõlastamine**

Austatud Peeter Tambu

Päästeameti Ida päästkeskuse ohutusjärelvalvebüroo kooskõlastab detailplaneeringu. Tagada, et vastavalt määrusele nr 10 „Veevõtukohta rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“ on tagatud 200m raadiuses veevõtukohta olemasolu st hüdrant, samuti hoones tagada nõuetekohane tuleohutuspäigaldiste kasutamine.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Kristjan Sörg
Ohutusjärelvalve büroo ehituskontrolli peainspektor
Ida päästkeskus
+372 5307 3708
kristjan.sorg@paasteamet.ee