

39201:001:3050  
Uue-Järna

20501:001:0843  
Juhani

Edasi vt.  
Leht 10

KP: PEØ160; 750N; L=302 m  
- kinnisel meetodil  
- sügavusel 1,0 m

KP: PEØ160; 1250N; L=13 m  
- kinnisel meetodil  
- sügavusel 1,0 m

KP: PEØ160; 750N; L=45 m  
- sügavusel 1,0 m

NBI Eitevaatust,  
liiklusmärk

Proj. jaotuskilp JK69839  
Maandus. 30 cm kupits.  
Klip heki sees min. 4,0  
m teekatte servast.

NBI Eitevaatust,  
elektrikaabel

Riigitee nr 12138  
KM 4,97

Proj. 10 kV maakaabel:  
KPL224461; AL 3x120 mm<sup>2</sup>  
(AJ15069 - AJ15066)  
L= 1403/1430 m (trass/kaabel)

Oi. olev 0,4 kV maakaabel  
AXMK 4x95  
Uus tähistus: MPL435588

Oi. olev jaotuskilp  
JK22051

Edasi vt.  
Leht 13

Oi. olev 0,4 kV maakaabel  
MPL367001; AXMK 4x95


NBI Eitevaatust,  
sidetrass  
NBI Eitevaatust,  
elektrikaabel

Oi. olev liitumiskilp  
LK189774  
MP: PEØ110; 450N; L=4 m  
- sügavusel 1,0 m

MP: PEØ110; 750N; L=133 m  
- sügavusel 1,0 m

MP: PEØ110; 1250N; L=15 m  
- kinnisel meetodil  
- vt joonis IP6545-K1-6

Oi. olev 0,4 kV maakaabel:  
AXMK 4x95 mm<sup>2</sup>  
Uus tähistus: MPL414207



39201:001:0188  
Tiharu-Järna

Projekt: Lauka-Kõpu 10 kV liini (Kiduspe harulini) rekonstrueerimine I OSA  
Kiduspe küla, Hilumaa vald, Hiiu maakond

Tellijä: Elektrilevi OÜ

39201:001:1560  
Vana-Järna

Joonise nr:

Tel. 5348 2352

Asendiplaan

Projekteeris Mikko Reiter

Mõõtkava 1:500

Lehti 11

Tööprojekt

DRAFTIT

DRAFTIT OÜ  
Reg. koost: 1402135  
Kohustus: 1402135  
Kohustus: 1402135