

Anneli Antsman

Saatja: Juhatus KU <akadeemia2.ku@gmail.com>
Saatmisaeg: reede, 3. aprill 2020 16:09
Adressaat: Anneli Antsman
Teema: Re: Järelepärimine- 28.02.2019 ettekirjutuse nr 7.2-6.2/513 sisalduvate ettekirjutuste täitmine

Tere,

Suitsuvaba trepikoja ees akende ATS signaaliga avanemisel arvestasime, et kasutada saab olemasolevaid aknaid. Paraku selgus, olemasolevaid aknaid ei saa kasutada. Uute akende paigaldamine 14 korrust oleks väga kallis. Oleme küsinud lahendust siirdeõhu restide kohta. Lahenduse saamisel saadame kooskõlastamiseks Teie ehituskontrollile.

Suitsueemalduse töödega ei jõudnud valmis, kuna tegemist aega nõudva tööga ja töövõtjal ei olnud võimalik kohe töödega alustada. Töödega ei ole jätkatud, kuna eriolukorra tõttu ei ole võimalik tagada kehtestatud nõudeid.

Valgustite kohta saadan Teile dokumentatsiooni.

Lugupidamisega
Urmas Salin
Akadeemia tee 2 KÜ
5143863

Kontakt Anneli Antsman (<Anneli.Antsman@rescue.ee>) kirjutas kuupäeval T, 31. märts 2020 kell 14:46:

Tere

Palun saata punkt 12 täitmise kohta täiendavat materjali (nt teostatud tööde akt vms), kuna ettekirjutus kohustas tähistama hoones kõik evakuatsiooniteed ja -pääsud nõuetekohaste tuleohutusmärkidega.

Lisaks palun lisaselgitust, miks punktide 4 ja 5 osas tööd on peatatud (sunniraha rakendamine lükkus edasi kuni 09.november 2019). Kas novembriks (ega ka märtsi alguseks) ei jõutud töid lõpetada mingitel erakordsetel põhjustel?

Punkt 8 osas saan aru, et ei ole täitmist alustatud, st ettekirjutus on täitmata ja sunniraha rakendamise eeldused on täidetud. Palun selgitage, kui olukord on teine.

PS! Kuna kõrghoonel on omad nõuded, tuleb lähtuda standardis olevast, vajadusel soovitan suitsuvaba trepikoja ees olevate akende osas üle konsulteerida ka meie ehituskontrolliga.

Lugupidamisega