



PÄÄSTEAMET

/\* ASUTUSESISEKS

KASUTAMISEKS

Märge tehtud:

Kehtib kuni:

Alus:

Teabevaldaja: Päästeamet\*/

Siiri Saarmets  
Rakvere Vallavalitsus  
vallavalitsus@rakverevald.ee

Teie 20.05.2024 nr

Meie 22.05.2024 nr 7.2-7.3/3036-2

### Avaliku ürituse kooskõlastus

Austatud Siiri Saarmets

Kooskõlastame avaliku ürituse „Maaelufestival“, mis toimub 01.06.2024 Lääne- Viru maakonnas, Rakvere vallas, Sõmeru Keskusehoone ümbruses, kui ürituse ajal tagatakse inimeste turvalisus ja kiire teavitamine õnnetuste korral ning järgitakse kõiki ohutusnõudeid, sealhulgas:

- 1) atraktsioonide ja seadmete ohutusnõudeid (peavad vastama selle valmistaja tehnilise dokumentatsiooni nõuetele, olema õigesti hooldatud ja vastavalt juhendile kinnitatud);
- 2) tuleohutusnõudeid, sealhulgas:
  - a) tagatakse tuletõrjetehnika vaba juurdepääs ehitistele, mis reeglina peaks olema 3,5 m laiune ja ala aiaga piiramisel värav vähemalt 4 m lai ja 4,5 m kõrge;
  - b) tagatakse päästetehnika vaba juurdepääs tuletõrje veevõtukohtadele;
  - c) kõik evakuatsioonipäasud hoonetest ning territooriumilt hoitakse vabad kõrvalistest esemetest;
  - d) maapinnale paigaldatud ajutised elektrikaablid kaitstakse mehaaniliste vigastuste eest;
  - e) põlevmaterjalide ladustamisel tuleb lähtuda tuleohutuse seaduses § 19 kehtestatud nõuetest;
  - f) müügipunktid, kus toimub toidu valmistamine rasvainetega, varustada rasva kustutamiseks mõeldud tulekustutiga tuleohutuse seaduse § 32 lõike 4 alusel;
- 3) üritusel peab olema parkimine korraldatud moel, et punkti 2 nõuded oleksid täidetud Kadrina alevikus.

Muuhulgas informeerime, et avaliku ürituse tuleohutusnõuded on kehtestatud Tuleohutuse seaduse §-s 22 ning päästkeskusega tuleb kooskõlastada üksnes need avalikud üritused, mis vastavad alljärgnevatel kriteeriumidel vähemalt ühele ning sel juhul tuleb taotlus kooskõlastamiseks edastada e-posti aadressile [ida@rescue.ee](mailto:ida@rescue.ee) :

- üle 1000 osalejaga avalik üritus, mille toimumiskoht on aiaga piiratud alal;
- üle 150 osalejaga avalik üritus selleks otstarbeks mitte ettenähtud ehitise siseruumides;
- üle 300 osalejaga avalik üritus ajutises ehitises või atraktsioonidel

Kui avaliku ürituse osas kehtestatud kriteeriume ei esine ja ürituse korraldaja on läbi mõelnud eelpool kirjeldatud või Päästeameti kodulehel <https://www.rescue.ee/et/avaliku-uerituse-kooskolastamine> olevad soovitused, siis piisab Ida päästkeskuse teavitamisest avaliku ürituse toimumisest eelmainitud e-posti aadressile.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Jaak Janno

Lääne-Virumaa päästepiirkonna juhataja

Ida päästkeskus

+372 3222705

jaak.janno@rescue.ee