

KESKUS	SKEEMI TÄHIS	TARBIJA NIMETUS	P _{inst} [kW]	KAITSE [A]	JUHISTIK
	S1	SIESTUS LK-ST (3x16A)	1,5		AXPK4G16
		TÜÜP 1+2 PIKSE/LIIGINGEPIIRIKUD, OVR T1 3L Iimp=25kA, Up=1,5kV			
	1	VALGUSTUS nr.1-23	0,7	B10	AXPK4G25
	2	VALGUSTUS nr.24-46	0,7	B10	AXPK4G25
	3	VALGUSTUSE JUHTIMINE ASTROKELLAGA	0,1	B2	

KILBI KORPUS CDC040 koos montaažiplaadiga.

NIMIPINGE	400 V	TOIDE	ALT
NIMIVOOL	16 A	VÄLJAVIIGUD	ALT
P _{inst}	1,5 kW	PAIGALDUSVIIS	PINNASES
Parv	1,5 kW	KESKUSE LIIK	JAOTUSKESKUS LUKUSTATAVA UKSEGA
LATISTIKU SÜSTEEM	TN-C	KILBI MATERJAL	KUUMTSINGITUD TERASPLEKK
VASTUPIDAVUS LÜHISELE	6kA	TEENINDUSVIIS	ÜHEPOOLNE
KAITSEKLASS	IP34D	SILDID JA MÄRGISTUS	VASTAVALT STANDARDILE
AVATUD UKSEGA	IP20	RESERVMAHT	20%

Tellijä: Saarde Vallavalitsus

Objekt: Riigitee nr.6 Valga-Uulu, km 91,42-92,73, Tihemetsa alevik, Saarde vald, Pärnu mk.

Joonis: Jaotuskeskus VJK



Tel. 44 73 670
Tel. 44 32 550

Reg. nr. EL10052831-0001

Koostas: M.Borissova

Joonestab:

Kontrollis:

Joonise nr.

EL-2

Töö nr.

02/25-V01

Staadium:

PP

Leht:

1

Lehti:

1

Muud:

Kuup: 17.03.2025