


LATISTUS	SKEEM APARATUURI TEHNILISED ANDMED	VÕRGU TEHNILISED ANDMED			
		GRUPI NR.	TARBIJA NIMETUS	KAITSE In/tüüp	JUHTMESTIKU TEHN. AND.
			Ühendus kordusmaandusele		
		Q1	Toide LK (225 A liitumine)	400A	AXPK 4G300
		LPP1	Tüüp 1+2 3P; kaitse vastavalt kasutatud LPP-le		
		1	150 kW laadija	225/250	NY-0 4x(1x185) +1x95
			Programmkell (Perspektiivne)		
		2	Arvesti MID, 2 tariifne (nt Inepro pro380)	B6	4G1,5
		3	Seksioneeriv lüliti	C40	
				B6	
		4	4G Ruuter ja POE Switch	B6	
		5	RVK1 pistikupesad	B10	
		6	RVK2 pistikupesad	B16	

ELEKTROTEHNILINE INFORMATSIOON


1. NIMIPINGE/VOOL/SAGEDUS 400 V/400 A/ 50Hz 2. LÜHISETAUVUS 6 kA 3. JUHISTIKUTÜÜP TN-C-S

EHITUSLIKUD ANDMED

1. KESKUSE TÜÜP KILP 2. PAIGALDUSVIIS Sokliil 3. UKSE TÜÜP LUKK

Tellija: Elektrum Eesti OÜ			Joonis: S1 kilbiskeem	Joonise nr	Mõõtkava	Leht
				EL-5-01	- / A4	1/2
Staadium	Tööprojekt		Töö nimetus: Olerexi tankla kiirlaadimisjaam	Versioon:		Kuupäev
Koostas	L. Paulus			v02		
Kontrollis	I. Lillemäe					
			Aadress:	<div></div> <div>Salve 2a Tallinn 11612 Tel: (+372) 6 701 066 www.eservice.ee</div> <div>Elektritööde reg.nr.: EL10360030-0001</div>		
Töö nr	25_0100-3		Meieri, Ikla küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond			
Kuupäev	11.06.2026		25EV01003 TP EL-5-01 v02 Elektriskeem			

LATISTUS	SKEEM APARATUURI TEHNILISED ANDMED	VÕRGU TEHNILISED ANDMED			
		GRUPI NR.	TARBIJA NIMETUS	KAITSE In/tüüp	JUHTMESTIKU TEHN.AND.
<p>Modalamala vooluga seadmetele eraldi uksega sektsioon</p> <p>Ruumireserv 30%</p>					
		AP7	Astronoomiline programmikell		
		S7	Ümberlülitit kilbis, K-O-A, käsitsi-O-Andur		
		K7	Kontaktor		
		7	Valgustuse toide ja juhtimine	B10	MCMK 2x2,5/2,5
		8	POS terminal laadija	B10	MCMK 2x2,5/2,5
		9	Kilbi soojendus	C6	Cu 3x1,5
		10	Valvekaamera toide	B10	MCMK 2x2,5/2,5
			Videovalve kaamera		Cat6

ELEKTROTEHNILINE INFORMATSIOON					
1. NIMIPINGE/VOOL/SAGEDUS		400 V/400 A/ 50Hz		2. LÜHISETALUVUS 6 kA	
				3. JUHISTIKUTÜÜP TN-C-S	
EHITUSLIKUD ANDMED					
1. KESKUSE TÜÜP		KILP		2. PAIGALDUSVIIS Sokliil	
				3. UKSE TÜÜP LUKK	
Tellija:			Joonis:		Joonise nr
Elektrum Eesti OÜ			S1 kilbiskeem		Möötkava
					Leht
					EL-5-01 - / A4 2/2
Staadium	Tööprojekt	Töö nimetus:			Version:
Koostas	L. Paulus	Olerexi tankla kiirlaadimisjaam			Kuupäev
Kontrollis	I. Lillemäe				v02
Aadress:			 Salve 2a Tallinn 11612 Tel: (+372) 6 701 066 www.eservice.ee Elektritööde reg.nr.: EL10360030-0001		
Meieri, Ikla küla, Häädemeeste vald,					
Pärnu maakond					
Töö nr	25_0100-3	25EV01003 TP EL-5-01 v02 Elektriskeem			
Kuupäev	11.06.2026				