

Tabel 5.1 - Materjalide spetsifikatsioon

Nimetus	Tüüp, suurus, märkus	Ühik	Kogus
Laadimisjaamad			
DC Laadimisjaam	Axon Easy (150kW)	kmpl	1
Lisamaterjal	Kaitsepostid laadijale	tk	2
Vundamentalus laadijale	R/B S0,85xL0,85xK0,8m	tk	1
Valgustimast			
Koonusmast	L=8m	tk	1
Konsool	L=1,5m	tk	1
Valgusti	Micro Martin 40 W 16 LED	tk	1
Kaamera	Videovalve kaamera (Elektrum Eesti OÜ tarne)	tk	1
Liiklusmärgid	575e	tk	2
Tarbijakilp 0,4kV			
Jaotuskilp sokliga pinnasesse paigaldamise võimalusega (Vt. Joonis EL-5-01)	In=400A, JK S1	kmpl	1
Kilbi number (Vt. Joonis EL-5-01)	Vastavalt Tellija nõuetele	tk	1
Maandusjuht	Tsingitud terastraat Ø10mm või Cu 25mm ²	m	15
Maandusvarras	Tsingitud teras Ø16mm L=4m või Cu 25mm ² L=4m	tk	2
Mandusjuhi ja maandusvarda ühendusklemm pinnases	Tsingitud teras Ø16mm+Ø10mm või Cu 25mm ² +Cu 25mm ²	tk	2
Arvesti	Kohtloetav täpsusklass 0.2	tk	1
Ruuter	Mikrotik Chateau LTE6 (Elektrum Eesti OÜ tarne)	tk	1
PoE switch	Nt. Hikvision Switch Poe 4 porti 100Mbps, 2 x RJ45, 60W (Elektrumi Eesti OÜ tarne)	tk	1
Maakaabelliinid 0,4kV			
Kaabel	AXPK 4G300	m	143
Kaabel	0,6/1 (1,2) kV NYY-O 1X185	m	36
Kaabel	0,6/1 (1,2) kV NYY-O 1X95	m	9
Kaabel	0,6/1 (1,2) kV MCMK 2x2,5/2,5	m	18
Otsamuhv	0,6/1 (1,2) kV AXPK 4G300 kaabliile	kmpl	2
Otsamuhv	0,6/1 (1,2) kV NYY-O 1X185 kaabliking+muhv	tk	8
Otsamuhv	0,6/1 (1,2) kV NYY-O 1X95 kaabliking+muhv	tk	2
Andmesidekaabel	CAT6 FTP 4x2x0,5 väli	m	27
Kaablikaitsetoru	1250N, D110mm	m	42
Kaablikaitsetoru	450N, D110mm	m	95
Kaablikaitsetoru	450N, D50mm	m	18
Hoiatuslint	“ETTEVAATUST ELEKTRIKAABEL”	m	96
Hoiatuslint	“ETTEVAATUST SIDEKAABEL”	m	5
Kaablisildid	Kaabli mõlemale otsale	kmpl	12
Taastamistööd ja muud tööd			
Murukatte taastamine	(Vt. Joonis EL-4-02)	m ²	132
Parkimiskohtade märkimine	2,7x5 m el. Auto parkimiskohad	tk	2

Märkus: Tabelis toodud konkreetse toote marke võib asendada samaväärsetega