

## Sandra Danilson

---

**From:** Sandra Danilson  
**Sent:** kolmapäev, 3. juuni 2026 10:27  
**To:** 'Janne Tekku'  
**Cc:** 'erki.ruben@laaneharju.ee'  
**Subject:** RE: Palun abi kuidas lahendada tuletõrjeverustuse osa planeeringus?

Tere

Veevõtukohta rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord on kehtestatud Siseministri määrusega nr 10 (<https://www.riigiteataja.ee/et/akt/119012024004?leiaKehtiv>).

Juhime tähelepanu, et ehitustegevuse kooskõlastamine ning asutuste nõusolekute menetlemine toimub üksnes läbi Ehitisregistri (EHR).

Päästeamet ei väljasta kooskõlastusi e postil teel – kõik nõutavad dokumendid tuleb esitada EHRis.

Päästeamet teostab järelevalvet Päästeseaduse § 5 lg 1 p 3 ja p 8 alusel. Ehitusseadustiku § 130 lg 10 kohaselt teostab Päästeamet riiklikku järelevalvet ehitise tuleohutusnõuete täitmise üle.

Päästeamet ei paku projekteerimis- ega ehituslahendusi. Tuleohutusnõuetele vastavate tehniliste lahenduste väljatöötamiseks soovime pöörduda pädeva spetsialisti poole, näiteks tuleohutusspetsialisti (tase 5) või tuleohutuseksperdi (tase 6) poole.

Lugupidamisega

### Sandra Danilson

Ohutusjärelvalve büroo

inspektor

+372 5770 5457

[Sandra.Danilson@paasteamet.ee](mailto:Sandra.Danilson@paasteamet.ee)

### PÄÄSTEAMET

Erika 3 | Tallinn

[paasteamet.ee](http://paasteamet.ee)

[olevalmis.ee](http://olevalmis.ee)

[ohutusportaal.paasteamet.ee](http://ohutusportaal.paasteamet.ee)



---

**From:** Janne Tekku <[janne.tekku@entec.ee](mailto:janne.tekku@entec.ee)>  
**Sent:** Friday, May 15, 2026 5:40 PM  
**To:** Sandra Danilson <[Sandra.Danilson@paasteamet.ee](mailto:Sandra.Danilson@paasteamet.ee)>; Päästeamet <[info@paasteamet.ee](mailto:info@paasteamet.ee)>  
**Cc:** 'erki.ruben@laaneharju.ee' <[erki.ruben@laaneharju.ee](mailto:erki.ruben@laaneharju.ee)>  
**Subject:** Vs: Palun abi kuidas lahendada tuletõrjeverustuse osa planeeringus?

**TÄHELEPANU!** Tegemist on väljastpoolt asutust saabunud kirjaga. Tundmatu saatja korral palume linke ja faile mitte avada!

Tere

Soovin saada Päästeameti poolt selgitust nõetele, sest tegemist ei ole tavapärase olukorraga.

Palun selgitage mida peate silmas nõuetekohase veevõtukohta all?  
Kui saan teil juhised, siis saan ka kaaluda nende täitmist.

Lugupidamisega,

**Janne Tekku**

Projektijuht, arhitekt-planeerija  
OÜ Entec Eesti

---

Pärnu mnt 160E, Tallinn 11317, Estonia  
Phone +372 6 177 430  
Mobile +372 52 93 064  
[www.entec.ee](http://www.entec.ee)

---

**Saatja:** Sandra Danilson <[Sandra.Danilson@paasteamet.ee](mailto:Sandra.Danilson@paasteamet.ee)>

**Saatmisaeg:** Friday, May 15, 2026 15:29

**Adressaat:** Janne Tekku <[janne.tekku@entec.ee](mailto:janne.tekku@entec.ee)>

**Teema:** RE: Palun abi kuidas lahendada tuletõrjerveevarustuse osa planeeringus?

Tere

Kinnistule on võimalik tagada kustutusvesi, rajades sinna nõuetekohase veevõtukohta. Kui see ei ole võimalik, on soovitatav tellida tuleohutuseksperdilt ekspertarvamus.

Ekspertarvamusel tuuakse välja, kuidas tagatakse kinnistul paiknevatele hoonetele või rajatistele kustutusvesi olukorras, kus kinnistul või selle lähiümbruses puuduvad nõuetekohased veevõtukohad.

Tuleohutuseksperptide kontaktid on leitavad Ohutusportaalist.

Tuleohutuseksperptide kontaktid: <https://ohutusportaal.paasteamet.ee/kuttesusteem/public/fire-safety-expert>.

Tuleohutuseksperptide kutsetunnistuse kehtivust saab kontrollida:

<https://www.kutseregister.ee/kutsed/kutsed>

Lugupidamisega

**Sandra Danilson**

Ohutusjärelvalve büroo

inspektor

+372 5770 5457

[Sandra.Danilson@paasteamet.ee](mailto:Sandra.Danilson@paasteamet.ee)

**PÄÄSTEAMET**

Erika 3 | Tallinn

[paasteamet.ee](http://paasteamet.ee)

[olevalmis.ee](http://olevalmis.ee)

[ohutusportaal.paasteamet.ee](http://ohutusportaal.paasteamet.ee)



---

**From:** Janne Tekku <[janne.tekku@entec.ee](mailto:janne.tekku@entec.ee)>

**Sent:** Wednesday, May 6, 2026 11:33 AM

**To:** Sandra Danilson <[Sandra.Danilson@paasteamet.ee](mailto:Sandra.Danilson@paasteamet.ee)>

**Subject:** Palun abi kuidas lahendada tuletõrjerveevarustuse osa planeeringus?

**TÄHELEPANU!** Tegemist on väljastpoolt asutust saabunud kirjaga. Tundmatu saatja korral palume linke ja faile mitte avada!

Tere

Saatsin paar päeva tagasi selle küsimuse Päästeameti üldmeilile aga kuna vastust eole saanud sii saadan teile otse edasi.

Küsin nõu. Kuidas lahendada tuletõrjerveevarustus Pekoluite detailplaneeringus?

Tegemist ei ole standartse olukorraga ning standarditest/määrustest ei leia sellise teema kohta abi.

Lisan lingi kuhu salvestasin fotod alast ja planeeringu joonised:  [Pekoluite detailplaneering](#)

Tegemist on Pekoluite katastriüksuse detailplaneeringuga (katastritunnusega 31701:001:2295), kus tegeldakse suve hooajal laste merelaagri korraldamisega.

Pekoluite katastriüksusel korraldatakse alates 1998. aastast MTÜ Noorte Mereklubi merelaagreid. Infot merelaagri kohta leiab sellelt lehelt (seal on droonikaadrid ja saab päris hea ülevaate alast) <https://merelaager.ee/>

Alal asuvad kuurilaadsed hooned ning suvel laagri toimumise ajaks tuuakse kohale kämpingud.

Keskkonnaamet ei luba alale midagi ehitada/rajada sest tegemist on Pakri hoiualal, mis on ühtlasi ka Natura 2000 võrgustikku kuuluv Pakri linnu- ja loodusala.

Nad on nõustunud praeguse väikese õueala piires laagri tegevuse jätkamisega, sest loodusuuring on tõestanud, et see ei sega kaitsealuseid liike. Läbi koostatava planeeringu soovitakse seadustada praegune lastelaagri tegevus, määrata ehitusõigus ol.ol hoonetele ja vähendada ehituskeeluvööndit.

Palun Päästeameti abi ja juhiseid tuletõrjerveevarustuse lahenduse koostamiseks.

Lugupidamisega,

**Janne Tekku**

Projektijuht, arhitekt-planeerija

OÜ Entec Eesti

---

Pärnu mnt 160E, Tallinn 11317, Estonia

Phone +372 6 177 430

Mobile +372 52 93 064

[www.entec.ee](http://www.entec.ee)