



- TINGMÄRGID**
- 1W2 — 1W2 — 1W2 — Projektitud 10 kV maakaabel
 - — — — — kaitsetorus 750N
 - — — — — Projektitud puurimistoru 1250N
 - — — — — Olemasolev reservitoru 2x PVC160
 - — — — — Projektitud alajaam

Maudatuse nr		Kaupluse	Projekteerija	Vastutav spetsialist	Selgitus
Projekteerija		Töö nimetus			Töö tellija
Keskkonnaprojekt		Kuressaare linnavõrgu tugevdamine			Elektrilevi OÜ
OÜ KESKKONNAPROJEKT		Joonise nimetus			Töö väljaandmise aeg
A: Ringtee 12, 51013 Tartu		Asendiplaan			Töö väljaandmise aeg
T: +372 7305 060		Joonise digiaadress			Töö väljaandmise aeg
E: kproj@keskkonnaprojekt.ee		IP7308_TP_EL-4-01_asendiplaan.dwg			Töö väljaandmise aeg
MTR reg nr EL10769210-0001		Projekti staadium			Töö number
Kontrollis		Tanel Vaabel			TP
Projekteeris		Tanel Vaabel			IP7308
Mõõtkava		1:1000			Joonise number
Tanel Vaabel		Kuressaare, Saare maakond			EL-4-04