



PÄÄSTEAMET

Heikki Salm
Lääne-Nigula Vallavalitsus
vv@laanenigula.ee

Teie 28.04.2025 nr 7-1/25-43-1

Meie 27.05.2025 nr 7.2-3.4/2581-1

**Piiri ja Miku kinnistute
detailplaneeringu eelnõu tuleohutuse osa
kooskõlastamisest keeldumine**

Austatud Heikki Salm

Päästeamet jätab kooskõlastamata Arhitektibüroo Laansoo (OÜ NXXN) poolt koostatud töö nr 453 NRKV Lääne-Nigula vallas Telise külas / Tällnäs asuvatele Piiri (katastri tunnus 52001:004:1330) ja Miku (katastri tunnus 52001:004:1340) Katastriüksustele maa-ala detailplaneeringu tuleohutusosa järgmistel põhjustel:

1. Välise kustutusvee tagamise lahendus ei ole kooskõlas Siseministri 18.02.2021 määruses nr 10 „Veevõtukohta rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“ sätestatuga kauguse osas.

Üldjuhul peab veevõtukoht paiknema ehitisest vähemalt 30 meetri kaugusel, et tagada päästetehnika ohutus.

Päästeameti kooskõlastamata jätmine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingut vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) - antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Saaremaa Vallavalitsuse otsust.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Fred Kaas
Ohutusjärelvalve büroo
Inspektor
Lääne päästekeskus

+372 51946679

fred.kaas@paasteamet.ee

Lääne päästekeskus / A.H.Tammsaare pst 61 / 80042 Pärnu / 628 2000 / laane@paasteamet.ee /
www.paasteamet.ee / registrikood 70000585