






Kaevu tähis KVK-4	Kogus 1	Tüüp KVK	Kaevu diameeter 400/315	Kaevu materjal PE De400/315	Kaevu kõrgus [m] 1,49	Kaevu sügavus vv-st [m] 0,00
		Nr	Toru diameeter	Toru materjal	Nurk	Toru kõrgus vv-st [m]
		1	160	PVC SN8 De160	0°	0,00
		2	110	PVC SN8 De110	145°	0,00
Kaevu tähis KVK-6	Kogus 1	Tüüp KVK	Kaevu diameeter 400/315	Kaevu materjal PE De400/315	Kaevu kõrgus [m] 1,47	Kaevu sügavus vv-st [m] 0,00
		Nr	Toru diameeter	Toru materjal	Nurk	Toru kõrgus vv-st [m]
		1	160	PVC SN8 De160	0°	0,00
		2	160	PVC SN8 De160	165°	0,00
Kaevu tähis KVK-3	Kogus 1	Tüüp KVK	Kaevu diameeter	Kaevu materjal	Kaevu kõrgus [m] 1,73	Kaevu sügavus vv-st [m] 0,00
		Nr	Toru diameeter	Toru materjal	Nurk	Toru kõrgus vv-st [m]
		1	160	PVC SN8 De160	0°	0,00
		2	160	PVC SN8 De160	150°	0,00
Kaevu tähis KVK-5	Kogus 1	Tüüp KVK	Kaevu diameeter 400/315	Kaevu materjal PE De400/315	Kaevu kõrgus [m] 1,92	Kaevu sügavus vv-st [m] 0,00
		Nr	Toru diameeter	Toru materjal	Nurk	Toru kõrgus vv-st [m]
		1	160	PVC SN8 De160	0°	0,00
		2	160	PVC SN8 De160	270°	0,00

Muudatus	Arv	Kirjeldus	Nimi	Kuupäev
Objekti tellija	Kert Fuks			Objekti nimetus
Tellijä esindaja	-	/allkirjastatud digitaalselt/	Nissi 18a välisvõrgud	
Vastutav spetsialist	Eero Antons	/allkirjastatud digitaalselt/	Objekti aadress	
Insener	Kadri Alatalo	/allkirjastatud digitaalselt/	Nissi tee 18a, Riisipere alevik, Saue vald, Harjumaa	
Insener	-	/allkirjastatud digitaalselt/	Joonise nimetus	
 <div> VESITALO OÜ Reg.kood 14802128 tel. +372 51 17 829 Sanatooriumi 22, Tartu info@vesitalo.ee </div>			Välisvõrgud Kaevukellad	Mõõtkava
			Stadium	1:250
			Töö nr.	
			Eriala	Joonise nr.
			PP	024
			VK	VK-5-01
			Kuupäev	
			16.06.2024	
			Faili nimi	
			024_PP_VK-4-01_v01_valisovrgud.dwg	