



PÄÄSTEAMET

Harku Vallavalitsus
harku@harku.ee

Teie 16.07.2025 nr 12-1/292-28 2025

Meie 15.08.2025 nr 7.2-3.1/4520-1

**Ilmandu külas Runtsi tee 26 maaüksuse
osa ja lähiala detailplaneering
mittekooskõlastamine**

Palun täpsustada Ilmandu külas Runtsi tee 26 maaüksuse osa ja lähiala detailplaneeringu dokumentides kajastatud päästetehnika vajalik manööverdamisala suurus.

Vastavalt EVS 812-7 EHITISTE TULEOHUTUS Osa 7: Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded, punkt 14.1.9 pöörderaadius peab olema 18,5 m.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Kirill Nimtšuk
Ohutusjärelvalve büroo inspektor
Põhja päästekeskus

kirill.nimitsuk@paasteamet.ee