

Saatja: Nelli Nurtdinova <nelli.nurtdinova96@gmail.com>

Saadetud: 13.03.2025 22:14

Adressaat: PÄA Põhja <pohja@paasteamet.ee>

Teema: OKsalon 01.01.2025

**TÄHELEPANU!** Tegemist on väljastpoolt asutust saabunud kirjaga. Tundmatu saatja korral palume linke ja faile mitte avada!

01.01.2025 hommikul olin mina, Nelly Nurtdinova, Lootsi 3A, OKsalon. Kuulsin, et majas hakkas tööle tulekahjusignalisatsioon. Helistasin kohe turvafirmasse ja teatasin sellest. Nad ütlesid mulle, et keegi oli juba autosse helistanud.

Läbi salongi akna nägin, kuidas tuletõrjeauto kohale sõitis, kuid tuletõrjujad ei pääsenud sissepääsust ning otsustasin aidata ning avasin neile välisukse. Sissepääsu juures olev lift oli blokeeritud. Tegin tuletõrjujate palvel lahti ka trepi ukсед, misjärel nad läksid üles, siis tulid alla ja palusid mul avada neile kelder, kus asub parkla.

Juhtunu ajal tuletõrjujad salongi ei sisenenud. Nad teatasid vaid, et andur oli majas aktiveeritud, täpsustamata selle täpset asukohta. Salongis ei olnud suitsu ega töötajaid.

Palun uurida, miks tuletõrjujad märkisid tulekahjusignalisatsiooni korraldamise kohaks salongi ning mille alusel meile tuletõrje väljakutsumise eest arve esitati.

Lugupidamisega

Nelly Nurtdinova

Tel:+37258516194