

Majandus- ja taristuministri 2. veebruari 2016. a määruse nr 10 „Kemikaali ohtlikkuse alammäär ja ohtliku kemikaali künniskogus ning ettevõtte ohtlikkuse kategooria määramise kord“ muutmise määruse eelnõu seletuskiri

1. Sissejuhatus

Majandus- ja taristuministri 2. veebruari 2016. a määruse nr 10 „Kemikaali ohtlikkuse alammäär ja ohtliku kemikaali künniskogus ning ettevõtte ohtlikkuse kategooria määramise kord“ (edaspidi *määrus nr 10*) muutmise määrus (edaspidi *eelnõu*) kehtestatakse kemikaaliseaduse (KemS) § 22 lõike 7 alusel.

Eelnõu väljatöötamine on tingitud C-kategooria ohtliku ettevõtte ebamõistlikult rangest tuleohtlike veeldatud gaaside alammäära nõudest ja käitamisloa kohustusest. Määruse rakendamisel on ilmnud, et tuleohtlike veeldatud gaaside alammäära nõude kohustuslik rakendamine on koormav, tekitades ettevõtjale põhjendamatut kulu. Määruse nr 10 muudatuse üks põhjus on ka Euroopa Komisjoni (edaspidi *komisjon*) 16. detsembril 2024. a Eestile saadetud põhjendatud arvamus rikkumismenetluses nr 2020/2117, milles komisjon leiab, et Eesti ei ole nõuetekohaselt üle võtnud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2012/18/EL ohtlike ainetega seotud suurõnnetuse ohu ohjeldamise ning nõukogu direktiivi 96/82/EÜ muutmise ja hilisema kehtetuks tunnistamise kohta (edaspidi *Seveso III direktiiv*).

Eelnõu eesmärk on vähendada ettevõtja halduskoormust, leevendades C-kategooria ehk ohtliku ettevõtte kategooria määramise aluseks olevat tuleohtlike veeldatud gaaside alammäära nõuet ja ühtlustada määruses kasutatavaid termineid, et tagada õigusselgus ja ühetaolisus Seveso III direktiiviga.

2. Eelnõu ettevalmistajad

Määruse eelnõu ja seletuskirja koostas Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ettevõtluskeskkonna ja tööstuse osakonna tööstusohutuse nõunik Maris Raudsepp (e-post maris.raudsepp@mkm.ee, tel 5360 1318). Eelnõu ja seletuskirja juriidilise analüüsi tegi Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi õigusosakonna õigusnõunik Ragnar Kass (e-post ragnar.kass@mkm.ee). Eelnõu ja seletuskirja keeleteimetas Justiits- ja Digiministeeriumi õigusloome korralduse talituse toimetaja Inge Mehide (e-post inge.mehide@justdigi.ee).

3. Eelnõu sisu ja võrdlev analüüs

Eelnõu koosneb kahest punktist.

Eelnõu eesmärk on kehtestada kindlad ja läbipaistvad kriteeriumid ohtliku ettevõtte või suurõnnetuse ohuga ettevõtte ohtlikkuse kategooria määramiseks, samuti objektiivselt hinnata, kui suur potentsiaalne oht on seotud konkreetse ettevõtte tegevusega, arvestades seal käideldavate ohtlike kemikaalide hulka ja omadusi. Määruse lisaga on kehtestatud ohtlike kemikaalide ohukategooriad ning alammäär ja künniskogus ohtliku ettevõtte kategooria määramiseks.

08.05.2024 saadeti eelnõude infosüsteemi kaudu kooskõlastamisele KemS-i muutmise seaduse eelnõu väljatöötamiskavatsus¹, kus analüüsiti tuleohtlike gaaside käitlemise nõuete muutmist.

Eelnõu punktiga 1 muudetakse ja sõnastatakse määruse nr 10 § 2 lõige 6 järgmiselt: „Ohtlik kemikaal, mis võib kuuluda rohkem kui ühte ohukategooriasse, paigutatakse madalaimat künniskogust või ohtlikkuse alammäära nõudvasse asjaomasesse tervise-, füüsilise ja keskkonnaohu kategooriasse.“

Seveso III direktiivi I lisa märkuse 6 teises lauses täpsustatakse, et kui ohtlikku ainet saab klassifitseerida rohkem kui ühte kategooriasse ja kohaldatakse märkust 4, kasutatakse märkuse 4 punktides a, b ja c märgitud iga kategooriarühma jaoks asjaomasele klassifikatsioonile vastavat väikseimat piirkogust. Komisjon leidis, et Eesti ei ole direktiivi I lisa märkuse 6 teist lauset õigesti üle võtnud. Selgituseks, et direktiivi I lisa märkuse 6 teine lause on üle võetud määruse nr 10 § 2 lõikega 6 ja lõike 7 teise lausega (direktiivi I lisa märkuse 4 sisu). Direktiivi I lisa märkuse 4 sisu on üle võetud määruse § 2 lõigetega 8–11. Õigusselguse huvides täiendatakse määruse nr 10 § 2 lõiget 6, et seos määruse § 2 lõigete 6 ja 7 vahel oleks selgem. Samuti on lihtsam aru saada, et nende sätetega on üle võetud direktiivi I lisa märkuses 6 sätestatud nõue.

Seega on muudatus peamiselt tehniline ja õigusselgust suurendav, mitte ettevõtjate halduskoormust kasvatav. Muudatusega ei sätestata ettevõtjale uusi sisulisi nõudeid.

Eelnõu punktiga 2 kehtestatakse uus määruse nr 10 lisa, millega suurendatakse tabeli 2 real 18 C-kategooria ehk ohtliku ettevõtte kategooria määramise aluseks olevat tuleohtlike veeldatud gaaside (k.a veeldatud naftagaasi) ja maagaasi (olenemata selle olekust) alammäära 5 tonnilt 10 tonnini. Määruse nr 10 lisa tabeli 2 real 18 suurendatakse ohtliku ettevõtte kategooria määramise aluseks olevat tuleohtlike veeldatud gaaside ja maagaasi alammäära 10 tonnini.

Tuleohtlike veeldatud gaasidena kasutatakse Eestis peaaesjalikult veeldatud naftagaasi (LPG) ja veeldatud maagaasi (LNG). Lisaks kasutatakse Eestis maagaasi surugaasina (CNG) ja väärastatud biogaasi. Väärastatud biogaasina mõeldakse siinkohal eelkõige biometaan (nimetatakse ka rohegaas), mida reeglina käideldakse surugaasina (CBM), aga saab käidelda ka veeldatuna (LBM) nagu maagaasi. Kui A- ja B-kategooria ehk suurõnnetuse ohuga ettevõtete käitaja nõuded tulenevad Seveso III direktiivist, siis C-kategooria ohtliku ettevõtte alammäära nõue on riigisisene ja muutmata kujul eksisteerinud aastakümneid. Tuleohtlike veeldatud gaaside ja maagaasi praegu kehtiv alammäär on 5 tonni, mis tähendab, et sellest kogusest alates liigitub ettevõtte C-kategooria ohtlikuks ettevõtteks ja ettevõtjal tuleb taotleda käitamisluba. Käitamisluba taotledes peab ettevõtja esitama Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile (TTJA) ja Päästametile (PäA) teabelehe, riskianalüüsi ja ettevõtte hädaolukorra lahendamise plaani ning tasuma riigilõivu 640 eurot.

Sektori huvi on suurendada tuleohtlike veeldatud gaaside käitlemise alammäära kogust 5 tonnilt 10 tonnini, sest viietonniste mahutite soetamine põhjustab ettevõtjale ebamõistlikke lisakulusid, seab tehnilisi piiranguid ja paneb Eesti ettevõtja ebavõrdsesse olukorda võrreldes naaberriikidega. Väiksemad mahutid maksavad oma mahutavuse kohta rohkem ja nende väärtus järelturul on väiksem. Alammäära suurendamine 10 tonnini võimaldab ettevõtjal

¹ <https://eelvoud.valitsus.ee/main/mount/docList/810f8915-6263-4bcb-b229-3534ecb86099>
infosüsteemis toimik nr 24-0479.

mõistlikumalt oma tegevusi planeerida, kulusid optimeerida ja kasutada tööstuses levinud mahuteid otstarbekamalt, vähendades ettevõtja halduskoormust.

Alammäära suurendamine mõjutab lisaks tuleohtlike veeldatud gaaside käitlemisele (sh veeldatud maagaas ehk LNG) ka maagaasi käitlemist surugaasina, nt surugaasitanklates mootorikütusena. Biogaasi puhastamisest saadav biometaan on ringmajanduse seisukohast oluline alternatiiv fossiilset päritolu maagaasile ning selle tootmine on Eestis laiemalt levinud, mistõttu avaldab alammäära suurendamine 10 tonnini positiivset mõju ka biometaani tootjatele.

Kuigi alammäära suurendamisega kaob osade ettevõtete käitistes käitamisloa omamise ning sellega kaasnevate kohustuslike dokumentide koostamise kohustus, mis on reguleeritud KemS 3. peatükiga, siis jätkuvalt peavad ohtliku kemikaali käitlejad järgima teisi asjakohaseid KemS-iga sätestatud kemikaali käitlemise tingimusi, ohtliku kemikaalse üle arvestuse pidamise kohustust ning kemikaali käitlemisel toimunud õnnetusest teavitamist.

Suurendades ettevõttele C-kategooria määramise aluseks olevat tuleohtlike veeldatud gaaside ja maagaasi alammäära 10 tonnini, kehtivad gaasipaigaldisele jätkuvalt seadme ohutuse seaduses (SeOS) sätestatud surveseadme minimaalsed kaugused välistest objektidest, surveseadme auditikohustus ning tuleohutuse seaduse (TuOS) tuleohutusnõuded. TuOS-is kehtivad nii üldised kohustused tuleohutuse tagamisel (§ 3) kui ka 9. jaotises sätestatud muud tuleohutusnõuded. Nimetatud jaotise §-s 27 on kehtestatud üldine nõue seadmele ja paigaldisele tuleohutuse tagamisel, sh üheks sätteks on asjaolu, et paigaldamisel, kasutamisel, hooldamisel ja kontrollimisel tuleb vältida tuleohtu ning tuleb juhendada kasutusjuhendist ja õigusaktidest. Majandus- ja taristuministri 3. juuli 2015. a määruse nr 87 „Küttegaasi kasutavale gaasipaigaldisele, selle ehitamisele ja gaasiseadme paigaldamisele ning gaasiballooni ladustamisele ja gaasianuma täitmisele esitatavad nõuded“ § 8 alusel on sätestatud, et gaasipaigaldise kohta peab olema koostatud kasutamise- ja hooldusjuhend, mis sisaldab tegutsemisjuhiseid võimaliku rikke või õnnetusjuhtumi puhuks ning see on kättesaadav päästemeeskonnale.

Kuna tuleohtliku veeldatud gaasi ja maagaasi mahutite korral on tegemist auditikohustusliku surveseadme ning sellega seotud hoonevälise auditikohustusliku gaasipaigaldisega, tuleb esitada kohaliku omavalitsuse üksusele (KOV) ehitusteatis või ehitusloa taotlus vastavalt ehitusseadustikule (EhS). Lisaks eelnevale tuleb KOV-ile esitada ka auditikohustusliku surveseadme või sellega seotud hoonevälise auditikohustusliku gaasipaigaldise kasutuselevõtmiseks ka kasutusteatis või kasutusloa taotlus.

Muu hulgas selgitame, et kavandatava muudatusega kaob ettevõtjal kohustus koostada KemS § 22 lõikes 2 nimetatud riskianalüüs, kui tuleohtlikke veeldatud gaase ja maagaasi käideldakse alla 10 tonni, kuid ettevõtjale jäävad siiski need kohustused, mis on kõigil töötervishoiu ja tööohutuse seaduse (TTOS) § 1 reguleerimisalasse jäävatel tööandjatel, sealhulgas kohustus koostada töökeskkonna riskianalüüs. Olukorras, kus muudatusettepanekuga soodsamasse olukorda sattunud ettevõtja ei pea enam koostama riskianalüüsi KemS-i alusel, peab ta endiselt koostama riskianalüüsi, mis on ette nähtud töötervishoiu ja tööohutuse seadusega.

Seega, kui ettevõtja täidab SeOS-i, TuOS-i, EhS-i ja TTOS-i nõudeid korrektselt, on ohutus piisavalt tagatud juba nende tegevuste kaudu.

4. Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele

Eelnõu punkti 1 aluseks on Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2012/18/EL ohtlike ainetega seotud suurõnnetuse ohu ohjeldamise ning nõukogu direktiivi 96/82/EÜ muutmise ja hilisema kehtetuks tunnistamise kohta. Eelnõu punkt 2 pole puutumuses rahvusvahelise õiguse ja Euroopa Liidu õiguse normidega.

5. Määruse mõjud

Määruse muudatus ei avalda sotsiaalset, sealhulgas demograafilist mõju, puudub mõju riigi julgeolekule ja välissuhetele, regionaalarengule ning elu- ja looduskeskkonnale.

Määruse muudatusel on teatavad majanduslikud mõjud, mis tulenevad tuleohtlike veeldatud gaaside ja maagaasi alammäära suurendamisest.

Kaasnev mõju:

1. Mõju majandusele

1.1. Mõju ettevõtluskeskkonnale ja ettevõtete tegevusele

Sihtrühm: 26 C-kategooria ohtlikku ettevõtet, kus käideldakse tuleohtlikke veeldatud gaase ja maagaasi 214 käitisel. Eesti ettevõtjate koguarvuga võrreldes on sihtrühm väike.

2025. aasta maikuu seisuga on Eestis 26 ettevõtet, kus käideldakse tuleohtlikke veeldatud gaase ja maagaasi 214 käitisel, mis on klassifitseeritud C-kategooria ohtlikeks ettevõteteks. Käitistest 84 on mootorikütuse tanklad ning 130 muud vedelgaasipaigaldisega käitised (nt viljakuivatid). Kui suurendada käitamisloa alammäära 5 tonnilt 10 tonnini, kaob käitamisloa kohustus 143-l juba käitamisloaga käitisel (s.o 60 tanklat ning 83 vedelgaasipaigaldisega käitist) ehk alles jääks 19 ettevõtet 71 käitisega, kus käideldakse tuleohtlikke veeldatud gaase ning maagaasi üle 10 tonni ja alla 50 tonni (50 tonni on B-kategooria ehk suurõnnetuse ohuga ettevõtte künniskogus). Muudatusega väheneb kõikide (A- ja B-kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõtete ja C-kategooria) ohtlike ettevõtete arvestuses käitiste koguarv 41%.

Kavandatavad muudatused avaldavad majanduslikku mõju peamiselt tuleohtlike veeldatud gaaside ja maagaasi käitlejatest ettevõtjatele. Ettevõtjale kaasnev mõju on positiivne, sest ära jäävad käitamisloa taotlemise kulud juhul, kui tuleohtlikke veeldatud gaase ja maagaasi käideldakse alla 10 tonni. Tasuma ei pea riigilõivu 640 eurot ega koostama ajamahukat kohustuslikku dokumentatsiooni (teabeleht, riskianalüüs, ettevõtte hädaolukorra lahendamise plaan), mille rahaline kulu võib ulatuda mitme tuhande euroni. Samuti jääb ettevõtjal ära KemS-iga sätestatud tingimustel eelnevalt nimetatud kohustusliku dokumentatsiooni perioodiline ülevaatamine, selle ajakohasena hoidmine ja pädevatele asutustele uuesti kooskõlastamiseks esitamine.

2. Mõju riigiasutuste ja kohaliku omavalitsuse korraldusele

Sihtrühm 1: TTJA, kes teeb riiklikku järelevalvet C-kategooria ohtlikus ettevõttes, väljastab ohtlikele ettevõtetele kemikaalide käitamislube ning kooskõlastab kohustuslikke dokumente, milleks on teabeleht, riskianalüüs ja ettevõtte hädaolukorra lahendamise plaan. Samuti teostab TTJA riiklikku järelevalvet seadme ohutuse seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõuete täitmise üle.

Sihtrühm 2: PÄA, kes teeb riiklikku järelevalvet ohtlikus ettevõttes ning kooskõlastab käitamisluba menetluses kohustuslikke dokumente, milleks on ettevõtte hädaolukorra lahendamise plaan ja riskianalüüs.

Tuleohtlike veeldatud gaaside ja maagaasi alammäära suurendamisel ei osale PÄA enam alammäärast välja jäävate planeeringute ja projektide kooskõlastamise faasis KemS alusel. See tähendab, et PÄA ei kontrolli, kas kavandatav tegevus suurendab suurõnnetuse riski või õnnetuse tagajärgede raskust ning ühtlasi puudub PÄA-l võimalus nõuda ohutuse seisukohalt olulisi meetmeid. PÄA ei kontrolli alammäära suurendamisel 5–10 tonniseid tuleohtlike veeldatud gaaside ja maagaasi paigaldisi KemS alusel. Enamasti asuvad need tööstus- ja laohoonete juures, mida kontrollib küll erasektor, kuid nende kontroll piirneb hoonete tuleohutusega. See tähendab, et läbi viiakse tuleohutusülevaatus. TuOS § 2 lg 12 kohaselt on tuleohutusülevaatus territooriumi, ehitise ja selles asuva tuleohutuspäigaldise ning ehitises toimuva tegevuse tuleohutusnõuetele vastavuse kontrollimine. Tuleohutusülevaatus viiakse läbi TuOS § 42 lõikes 1 sätestatud hoonetes, sh tööstus- ja laohoonetes pindalaga üle 1000 m². Tuleohutusülevaatus korraldab ehitise valdaja. Tuleohutusülevaatus on tuleohutusteenus, mida võib TuOS § 41 lg 2 alusel majandustegevuse korras osutada füüsiline isik, kellel on vastavalt kutsestandardile tuleohutusspetsialisti 5. taseme kutsetunnistus või tuleohutuseksperdi 6. taseme kutsetunnistus. Seega tuleohutusülevaatus TuOS § 42 lõikes 1 nimetatud hoonetes teevad erasektori spetsialistid, kes hindavad nii ehituslikku kui korralduslikku tuleohutust ja ka seda, kui teadlikud on ohutuse eest vastutajad kehtivatest nõuetest.

Alammäära suurendamisel ei ole 5–10 tonnised tuleohtlike veeldatud gaaside ja maagaasi käitised enam ohtlikud ettevõtted, kuid jätkuvalt kehtivad KemS-i § 8 üldnõuded, mille kohaselt peab ettevõtja alati käitlema ohtlikku kemikaali inimese elule ja tervisele ning asjale ja keskkonnale ohutult. Muu hulgas peab ettevõtja omama kemikaali käitlemisega seonduvate ohtude ja riskide hindamise oskust ning tundma õnnetuse korral esmaste pääste- ja abivahendite praktilise kasutamise oskust. Oma olemuselt eeldab see töötajate jätkuvat koolitamist ning hakkama saamist ohuolukordades. Lisaks peab ettevõtja järgima ka edaspidi töötervishoiu ja tööohutuse seadust. TTOS § 1 lg 1 sätestab töötajate tööle esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded, tööandja ja töötaja õigused ja kohustused tervisele ohutu töökeskkonna loomisel ja tagamisel, töötervishoiu ja tööohutuse korralduse ettevõtte ja riigi tasandil ning vastutuse töötervishoiu ja tööohutuse nõuete rikkumise eest. Tööinspektsiooni pädevuses on järelevalve tegemine töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmise üle kemikaali käitlevas ettevõttes ning ohtliku kemikaali arvestuse pidamise üle. Tööinspektsiooni üldine järelevalvepädevus ei muutu sellest, et eelnõuga suurendatakse tuleohtlike veeldatud gaaside ja maagaasi alammäära.

Aastatel 2018–2023 on gaasipaigaldiste õnnetusi toimunud kaks korda ja tanklate õnnetusi kokku 16. Tanklates toimunud õnnetused on peamiselt olnud tulekahjud või reostused, mille suurem kahju on tänu kiirele reageerimisele suudetud ära hoida. Gaasipaigaldiste ja tanklate järelevalvemenetlustes tuvastatud peamised puudused on seotud personali koolitamise ja õppuste läbiviimisega. Seetõttu on ettevõtetes jätkuvalt oluline kemikaalidega seotud ohtude ja riskide hindamine, töötajate koolitamine ja hakkama saamine ohuolukordades.

Kavandatavad muudatused avaldavad mõju TTJA ja PÄA töökorraldusele. TTJA ja PÄA töökoormus väheneb, kuna käitamisluba taotlevate C-kategooria ohtlike ettevõtete arv väheneb. Tuleohtliku veeldatud gaasi ja maagaasi käitlemisel 5–10 tonnini ei pea ettevõtja enam käitamisluba taotlema ja kohustuslikke dokumente esitama. Kuna väheneb ettevõtete arv, kes C-kategooria ehk ohtliku ettevõtte käitamisluba taotlevad, siis väheneb ka

järelevalveasutuste töökoormus käitamislubade ja kohustuslike dokumentide menetlemisel. Muudatus võimaldab järelevalveasutustel (TTJA ja PÄA) edaspidi keskenduda suuremal määral ohtlike ja suurõnnetuse ohuga ettevõtete järelevalvele.

Sõltumata KemS-i käitamisloa kogusest, kehtivad gaasipaigaldisele jätkuvalt TuOS-i üldised tuleohutusnõuded, mille täitmist kontrollib PÄA riikliku järelevalve kaudu ning töötervishoiu ja tööohutuse nõuded, mille täitmist kontrollib Tööinspeksioon.

Sihtrühm 3: KOV-id.

Kavandatavad muudatused avaldavad mõju KOV-i töökorraldusele. Kuna väheneb ettevõtete hulk, kes käitamisluba taotlevad, siis jääb vähemaks ka käitamisloaga seotud teavitusi KOV-ile. Olenemata KemS-i käitamisloa kogusest, on EhS-i mõistes tegu auditikohustusliku surveseadme või hoonevälise auditikohustusliku gaasipaigaldisega. See tähendab, et ettevõtja peab igal juhul esitama kohaliku omavalitsuse üksusele EhSi-kohased dokumendid ja taotlema ehitusluba.

Planeerimiseseaduse (PlanS) § 74 lg 7 sätestab, et kui planeeringualal asub KemS kohaselt ohtlik ettevõtte või suurõnnetuse ohuga ettevõtte, tuleb üldplaneeringu koostamisel arvestada KemS-is sätestatud nõuetega. Eelkõige tähendab see KemS § 32 maakasutuse planeerimisele ja ehitise projekteerimisele sätestatud erinõuetega arvestamist. KemS-i § 27 lg 4 kohaselt teavitab TTJA käitamisloa taotlusest ettevõtte asukohajärgset KOV-i, kes annab arvamuse kavandatava tegevuse koosõla kohta kehtiva planeeringuga 30 tööpäeva jooksul teavituse saamisest arvates. Tulenevalt PlanS-ist ja KemS § 32 lõikest 4 tuleb KOV-il esitada kooskõlastamiseks planeering või ehitusprojekt, kui see on seotud ohtliku või suurõnnetuse ohuga ettevõttega. Tuleohtliku veeldatud gaasi ja maagaasi alammäära suurendamisel 10 tonnini kaovad nimetatud kohustused KOV-il ära.

6. Määruse rakendamisega seotud tegevused, vajalikud kulutused ja määruse rakendamise eeldatavad tulud

Määruse rakendamisega lisatulusid riigieelarvesse ei laeku. Väheneb riigieelarvesse laekuvate tulude arv, sest tuleohtlike veeldatud gaaside ja maagaasi käitamisloa alammäära suurendamisel 5 tonnilt 10 tonnini ei pea enam alates 5 tonnist tuleohtlike veeldatud gaaside ja maagaasi käitlemisel käitamisluba taotlema.

7. Määruse jõustumine

Määrus jõustub üldises korras.

8. Eelnõu kooskõlastamine, huvirühmade kaasamine ja avalik konsultatsioon

Eelnõu esitati eelnõude infosüsteemi kaudu kooskõlastamiseks Siseministeeriumile, Kliimaministeeriumile, Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumile ning arvamuse andmiseks Eesti Linnade ja Valdade Liidule, Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile, Päästeametile, Tööinspeksioonile, Eesti Kaubandus-Tööstuskojale, Eesti Gaasiliidule, Eesti Keemiatööstuse Liidule, Eesti Transpordikütuste Ühingule, Inspecta Estonia OÜ-le ja Tehnoaudit OÜ-le. Siseministeerium kooskõlastas eelnõu märkustega arvestamisel, Kliimaministeerium ning Regionaal- ja Põllumajandusministeerium kooskõlastasid eelnõu märkusteta. Eelnõu kohta esitasid arvamuse Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet, Tööinspeksioon, Eesti Linnade ja Valdade Liit. Vaikimisi kooskõlastasid Eesti Kaubandus-

Tööstuskoda, Eesti Gaasiliit, Eesti Keemiatööstuse Liit, Eesti Transpordikütuste Ühing, Inspecta Estonia OÜ ja Tehnoaudit OÜ. Laekunud märkused on seletuskirja lisas.