Proj. 0,4kV õhuliin
AMKA 3x50+70
L_{trass}=88 L_{kaabel}=93

Projekteeritav puitmast F5/M2
h=10 m

Projekteeritav tugi puitmastile
Töö teostatakse teise projekti raames

Alma:(K-Nõmme) alajaama F5
Demonteerida mastid M2 ja M3 koos tugede ja tõmmitsatega

Projekteeritav puitmast koos toega F5/M3
h=10 m
Tõsta ümber olemasolev liitumiskilp projekteeritavale mastile
-Tarbija: Trahter "Magic"
-Tunnus 40
Vajadusel pikendada tarbija kaablit jätkumuhvidega

K1
Kaev de400 pl/met
Kaevu kaas: 8.32
Kaevu põhi: 5.40
1) 5.40 de160 pvc
2) 5.56 de160 pvc
3) 5.40 de160 pvc

K2
Kaev de400 pl/met
Kaevu kaas: 8.64
Kaevu põhi: 5.71
1) 5.71 de160 pvc
2) 5.71 de160 pvc
3) 5.73 de160 pvc

K4
Kaev de400 pl/met
Kaevu kaas: 8.50

K5
Kaev de400 pl/met

Pärnu mnt 36
21301:001:0200

Pärnu mnt 38 // Alma alajaam
21301:006:0128

Pärnu mnt 40
21301:006:0329

Pärnu mnt 40a
21301:001:0214

Pärnu mnt 40b
21301:001:0193

19331 Rannametsa–Ikla tee
21303:001:0101

Pärnu mnt 42 // M
21301:006:0189

Y= 529450

TINGMÄRGID:

- Projekteeritud 0,4kV õhuliin
- Projekteeritud tugi
- Projekteeritud mast
- Kinnistu piir
- Demonteeritav võrguelement
- Projekteeritud tugi, Paigaldatakse teise projekti raames

MÄRKUSED:
1. Käesolev projekt on koostatud lähtuvalt Elektrilevi OÜ lähteülesandele nr. 468657.
2. Kõik ehitus- ja elektritööd teostada kooskõlas kehtivate ehitusnormide ja eeskirjadega.
3. Õhuliini trass puhastada vajadusel vajalikus ulatuses puudest/võsast
4. Kaablite ristumisel või lähedasel kulgemisel olemasolevate tehnovõrkudega lähtuda vastava tehnorajatise kaitsevööndis tegutsemise korrast, projekti kooskõlastuses kirjeldatud tingimustest ja pidada kinni normidekohastest vahekaugustest.
5. Kaevetööde järgselt taastada pinnase ja katendite endine olukord ja korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.
6. Olemasolev sideõhuliin tõsta ümber koos 0,4kV õhuliiniga projekteeritavatele mastidele.

Projekt:	**Pärnumaa, Häädemeest vald, Häädemeeste alevik Pärnu mnt 40 ja 40a jaotusvõrgu ümberehitus**			Tellija:	Elektrilevi OÜ
				Töö nr:	**2400569**
Joonis:	**Asendiplaan**			Joonise nr:	**2400569-1**
CONNECTO	AS Connecto Eesti Registrikood: 10722319 Tuisu tn 19, 11314 Tallinn tel. 606 3100 info@connecto.ee www.connecto.ee	Projekteeris	Erki Pääro	Mõõtkava:	**1:1000**
		Kontrollis	Karl-Martin Müür	Staadium:	**TP**

Leht 1 / Lehti 1