Peetri
73001:001:1531

Paigaldada 1VM1000, AJ14460, 630kVA trafoga

Kaablitoru Ø160mm, 450N, 33 m

Kinnine läbindamine 18 m
Kaablitoru Ø160mm, 1250N, 18 m
Kaabli sügavus min 1 meeter.

Kaablitoru Ø160mm, 450N, 19 m

15 m

15,5 m

3,0 m

2,0 m

Logistika
73001:001:0541

19102 Nurme-Vana-Pärnu tee
73001:001:0324

4 Tallinn-Pärnu-Ikla tee
73001:001:1532

4 Tallinn-Pärnu-Ikla tee
73001:001:0154

Kinnine läbindamine 70 m
Kaablitoru Ø160mm, 1250N, 70 m
RV-1, km 120,58

Teeripõllu tee
73001:001:0503

KPL222049 Al 3x120+35
219/240m

Kaablitoru Ø160mm, 450N, 79 m

Töö T4 kaitsevööndis km 120,58 - 120,66

Nurmenuku
73001:001:0499

4 Tallinn-Pärnu-Ikla tee
80901:001:0440

Vana-Tallinna maantee
73001:001:1506

Nurmeveski
73001:001:1527

AJ9338
Paigaldatakse projektiga
IK1172 I etapp

Tingmärke projekteeritud:

- Komplektalajaam
- 1W2 — 1W2 — 10 kV maakaabelliin torus
- 1W2 — 1W2 — Maakaabelliin torus kinnisel läbindamisel

Tingmärke olemasolevad:

- Katastriüksuse piir
- 0,4 kV õhuliin
- 0,4 kV maakaabel
- Sidetrass
- SK — Kanalisatsioonitrass
- D — D — Drenaaž
- 1W1 — 1W1 — 1W1 — 1W1 — Varem projekteeritud kaabelliin

Projekt: **Peetri kinnistu laadimistaristu elektriliitumine Nurme küla Tori vald Pärnu maakond**					Tellija: **Elektrilevi OÜ**	
LEONHARD WEISS E-post estonia@leonhard-weiss.com Telefon +372 601 2285 Registrikood 12083348 EL10665798-0001	Joonis: **Asendiplaan**				Joonise nr: **LR8668-1**	
Projekteeris	**Karl M Põldsam**		11.2023	+372 59002453	Mõõtkava	
Kontrollis					Staadium	Tööprojekt
Projektijuht					Keel: EST	Leht: 1 / Lehti: 1