



Lembit Saamel  
AS Connecto Eesti  
info@connecto.ee  
Tuisu 19  
11314, Tallinn, Harju maakond

Teie 09.05.2025

Meie 22.05.2025 nr 7.1-2/25/7755-2

### Elektriprojekti kooskõlastamine riigitee nr 92 kaitsevööndis

Olete taotlenud Transpordiameti ehitusseadustiku (EhS) § 70 lg 3 kohast nõusolekut tehnovõrkude ehitusprojektile **riigitee nr 92 Tartu - Viljandi - Kilingi-Nõmme tee kaitsevööndis km 121,49-121,97**. Käesoleva projektiga on lahendatud Pärnu maakonnas Saarde vallas Väljakülas 10 kV õhuliini asendamine kaabelliiniga.

Projekt on koostatud vastavuses Transpordiameti 22.04.2025 kirjaga nr 7.1-2/25/6242-2 väljastatud nõuetele ja riigitee alusele maale rajatise ei kavandata.

Võttes aluseks EhS § 70 lg 3, **anname nõusoleku** riigitee kaitsevööndis kehtivatest piirangutest kõrvale kaldumiseks vastavalt OÜ Connecto Eesti tööle nr TC0648 „10 kV õhuliini asendamine kaabelliiniga, Väljaküla, Saarde vald, Pärnu maakond“. Undi (71101:001:0219), Vasu (71101:001:0362).

Nõusolek tugineb asjaolule, et projekti realiseerimisest huvitatud isik ja tehnovõrgu omanik on nõus arvestama Transpordiameti poolt esitatud ettepanekute ja järgmiste nõuetega:

1. Ehitatav tehnovõrk peab vastama ehitusseadustikust tulenevatele normidele ning ei tohi ehituse ajal ega kasutusele võtu järgselt seada takistusi liiklusele, tee ja teerajatiste teehoiule (korrashoiule) või sademe- ja pinnasevete ärajuhtimisele riigitee transpordimaalt ja kaitsevööndist.
2. Riigitee nr 92 teelõik km 108,82-122,80 oli taastusremondi objekt 2020 aastal. Tuleb arvestada, et riigitee katendile ja kõikidele väljaehitatud rajatistele ning tehnovõrkudele kehtib ehitaja poolne garantii 5 aastat alates tööde vastuvõtmise kuupäevast 2020 aastal ning riigitee konstruktsioonide ja rajatiste kahjustamine peab olema välistatud.
3. Transpordiamet on varasemalt kooskõlastanud:
  - 3.1. Ehitusloa „Vasu 200 MW akupank“ projekt (peaprojekterija Evecon OÜ töö nr 102/V-02).
  - 3.2. LEONHARD WEISS OÜ tööle nr LR3826 „Vasu PEJ elektriliitumine Väljaküla Saarde vald Pärnu maakond“.
  - 3.3. Leonhard Weiss OÜ töö nr LC0301 „Vasu PEJ elektriliitumine Väljaküla Saarde vald Pärnu maakond“.
4. Transpordiametis on kooskõlastamisel:

4.1.SigmaSystems OÜ töö nr 240601 „Vasu 3 PÄIKESEELEKTRIJAAMA  
PAIGALDUSPROJEKT“

5. **Riigitee kaitsevööndis tööde teostaja peab taotlema** Transpordiametilt vahetult enne töödega alustamist liiklusväliste tööde loa projektikohaste tööde teostamiseks riigitee kaitsevööndis. Taotluse vorm on saadaval <https://www.transpordiamet.ee/uudised-ametist-ja-kontakt/dokumendid/blanketid> jaotisest „Tööd ja piirangud maanteel“. Vastav taotlus palume saata e-posti aadressil [maantee@transpordiamet.ee](mailto:maantee@transpordiamet.ee). Taotlusele lisada kooskõlastuskiri ja ehitusaegse liikluskorralduse projekt.
6. Riigitee ja selle rajatiste kahjustamine on keelatud; ehitustehnikaga manööverdamine riigiteel ja riigitee mulde nõlvadel ei ole lubatud. Materjalide veod korraldada olemasolevate juurdepääsuteede kaudu.
7. Projekti realiseerimisel tuleb vältida pinnase (muda, kruus jms) kandumist riigiteele. Vajadusel näha ette vastavaid leevendavaid meetmeid, näiteks sõidukite puhastamine enne riigiteele sõitmist.
8. Töövõtjal näha ette paigaldustöödega rikunud maa-ala korrastamine ning kahjustatud teerajatiste taastamine.

Järelevalvet esitatud nõuete täitmise üle riigitee kaitsevööndi ulatuses teostab Transpordiamet ehitusseadustikus kehtestatud korras.

Käesolev nõusolek kehtib kaks aastat.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Gunnar Mägi

peaspetsialist

planeerimise osakonna tehnovõrkude üksus

Lisa: Taotlus, Asendiplaanid, Seletuskiri

5184315, [Gunnar.Magi@transpordiamet.ee](mailto:Gunnar.Magi@transpordiamet.ee)